



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ... *0300-2102/1/31.08* ..... / 2023 г

ДО  
Г-ЖА **ОГНЯНОВА**  
УПРАВИТЕЛ НА „КРАФТ БИЛДИНГ“ ЕООД  
С. НОВИ ХАН,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична инсталация с максимална мощност до 30 kW заедно с кабелно трасе - външна кабелна линия до съществуващ стълб 5/2 изв.В ТП 4-Караджалово и фотоволтаична централа с мощност до 190kW с кабелно трасе-външна кабелна линия до ТНН на ТП 4-Караджалово“, находящи се в УПИ II-200, кв.25 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив с кабелно трасе-външна кабелна линия ниско напрежение до ТНН на ТП 4-Караджалово

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОГНЯНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0300-2102/26.07.2023 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с максимална мощност до 30 kW заедно с кабелно трасе - външна кабелна линия до съществуващ стълб 5/2 изв.В ТП 4-Караджалово и фотоволтаична централа с мощност до 190kW с кабелно трасе-външна кабелна линия до ТНН на ТП 4-Караджалово, находящи се в УПИ II-200, кв.25 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив с кабелно трасе-външна кабелна линия ниско напрежение до ТНН на ТП 4-Караджалово.

Фотоволтаичните модули на ФЕЦ до 30kW ще бъдат монтирани върху готова метална конструкция, наземно в границите на имота с УПИ II-200, кв.25, с обща площ 2380кв.м. по плана на с. Караджалово, заедно с един инвертор. Предполагаемата площ за реализация на проекта е 200м2.

Фотоволтаичните модули на ФЕЦ до 190kW ще бъдат монтирани върху готова метална конструкция, наземно в границите на имота с УПИ II-200, кв.25, с обща площ 2380кв.м. по плана на с. Караджалово, заедно с четири инвертора. Предполагасмата площ за реализация на проекта е 1000м2.

Изградените фотоволтаични централи ще бъдат присъединени към електропреносната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

За включването на фотоволтаична централа до 30 kW към електропреносната мрежа, се предвижда изграждане на кабелно трасе -външна кабелна връзка за ФЕЦ от УПИ II-200, кв.25 по плана на с. Караджалово, ул."14-та" N4, общ. Първомай, обл. Пловдив до стълб №5/2, изв.В, ТП/БКТП ТП 4 -КАРАДЖАЛОВО, КЛ/ВЛ ДОБРИ ДОЛ, п/ст ПЪРВОМАЙ. Ще бъде положен нов кабел 1kV тип NAY2Y/CABT/4x35mm<sup>2</sup>, до L=50m. в земен изкоп до 80см. при спазването на всички изисквания и след съгласуването му. При полагането на кабела не се



предвижда нарушаване на асфалтова настилка. Отнетата земна маса, ще бъде върната като обратен насип.

За включването на фотоволтаична централа до 190 kW към електропреносната мрежа, се предвижда изграждане на кабелно трасе -външна кабелна връзка за ФЕЦ от УПИ II-200, кв.25 по плана на с. Караджалово, ул."14-та" N4, общ. Първомай, обл. Пловдив до ТНН ТП 4 -КАРАДЖАЛОВО, извод ВС , КЛ/ВЛ ДОБРИ ДОЛ, п/ст ПЪРВОМАЙ. Ще бъде положен нов кабел 1kV тип NAY2Y/CABT/4x240mm<sup>2</sup>, до L=200m. в земен изкоп до 80см. при спазването на всички изисквания и след съгласуването му. При полагането на кабела не се предвижда нарушаване на асфалтова настилка. Отнетата земна маса, ще бъде върната като обратен насип.

Имотът и трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположена защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Фотоволтаична инсталация с максимална мощност до 30 kW заедно с кабелно трасе - външна кабелна линия до съществуващ стълб 5/2 изв.В ТП 4-Караджалово и фотоволтаична централа с мощност до 190kW с кабелно трасе-външна кабелна линия до ТНН на ТП 4-Караджалово“**, находящи се в УПИ II-200, кв.25 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив с кабелно трасе-външна кабелна линия ниско напрежение до ТНН на ТП 4-Караджалово е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

