



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0406-Д180-1/04.09./ 2023 г.

ДО
Г-Н ЛИНКИН
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на БРУМ 20kV в УПИ 021064 СМФ (ПИ 61412.21.227) и подземна кабина линия 20kV от кабелни муфи в ПИ 61412.21.213 до нов БРУМ 20kV за нуждите на обект „Завод за алюминиеви профили в УПИ 021064 - СМФ, масив 21“, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.21.227 (стар номер 21.208 и 21.216) по кадастраната карта и кадастналите регистри на село Радиново, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИНКИН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2180/01.08.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на БРУМ 20kV в УПИ 021064 СМФ (ПИ 61412.21.227) и подземна кабина линия 20kV от кабелни муфи в ПИ 61412.21.213 до нов БРУМ 20kV за нуждите на обект „Завод за алюминиеви профили в УПИ 021064 - СМФ, масив 21, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.21.227 (стар номер 21.208 и 21.216) по кадастраната карта и кадастналите регистри на село Радиново, община Марица, област Пловдив.

Предвижда се изграждане на Бетонна разпределителна уредба-мерене 20kV, която е необходима за измерване на употребената мощност на имота.

Присъединяването ще се осъществи съгласно договор за присъединяване чрез разкъсване на кабелна линия 20kV между РУ 20kV „Латикуер“ в 61412.21.194 и БКТП 1x800(630)kVA в ПИ 61412.21.227. Кабелна линия е разположена на западния тротоар на улицата пред ПИ 61412.21.227. От мястото на разкъсване в югозападна посока в обхвата на южния тротоар на обслужваща улица ще се изтеглят нови кабели до уредбата СрН до БРУМ. Дължината на трасето ще е 235м.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на БРУМ 20kV в УПИ 021064 СМФ (ПИ 61412.21.227) и подземна кабина линия 20kV от кабелни муфи в ПИ 61412.21.213 до нов БРУМ 20kV за нуждите на обект „Завод за алуминиеви профили в УПИ 021064 - СМФ, масив 21“, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.21.227 (стар номер 21.208 и 21.216) по кадастраната карта и кадастраните регистри на село Радиново, община Марица, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив,

съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

