



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0806-2159-1 / 01.09.2023 г.

ДО
Г-Н
ГР. ПЛОВДИВ

РАДУЛОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в УПИ XI - производство, складова дейност и ФЕЦ от кв.90 по плана на с. Старосел, Община „Хисаря“ и „Подземен кабел НН от РТ фец до съществуващ ТП – Болница в УПИ II – социални дейности, кв. 89, по плана на с. Старосел, Община „Хисаря“, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДУЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2159/28.07.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в УПИ XI - производство, складова дейност и ФЕЦ от кв.90 по плана на с. Старосел, Община „Хисаря“ и „Подземен кабел НН от РТ фец до съществуващ ТП – Болница в УПИ II – социални дейности, кв. 89, по плана на с. Старосел, Община „Хисаря“, област Пловдив. Инсталацията ще се разположи на терена в имота с ориентация Юг. Площта на имота е 1443,48 кв.м. За зоната, в която ще се монтира централата, е предвидена ограда от метални поцинковани колове и метална поцинкована мрежа, разположена изцяло в имота. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ път. За обслужване на централата е предвиден един главен вход/ изход - двукрила врата с размери 2x3 м в западния край на имота. Ще се разположат общо 276 бр. фотоволтаични модули, всеки с размери 2256/1133/35мм, монтирани на метални конструкции тип „изток-запад“. Панелите ще се монтират върху метална конструкция, набита върху предварително изравнена земна основа.

Кабелната линия 1кV е необходима за пренасяне на произведената електрическа енергия от ФЕЦ в УПИ XI - производство, складова дейност и ФЕЦ от кв. 90 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. Типът на кабелът ще бъде NAYY 4x240mm². Общата дължина на проектираната кабелна линия е 281 м.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Паячиник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.



Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Паясъчник“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в УПИ XI – производство, складова дейност и ФЕЦ от кв.90 по плана на с. Старосел, Община „Хисаря“ и „Подземен кабел НН от РТ фец до съществуващ ТП – Болница в УПИ II – социални дейности, кв. 89, по плана на с. Старосел, Община „Хисаря“, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

