



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-25201 / 12.09.2023 г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ
РАЙОН СЕВЕРЕН

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Повишаваща подстанция 33/110kV в УПИ 10-719-ФЕЦ за производство и съхранение на ел. енергия и ел. подстанция, представляващ ПИ 24241.10.719, м. „Мранчева поляна“ по КК на с. Дъбене, общ. Карлово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2520/11.09.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на повишаваща подстанция 33/110kV в УПИ 10-719-ФЕЦ за производство и съхранение на ел. енергия и ел. подстанция, представляващ ПИ 24241.10.719, м. „Мранчева поляна“ по КК на с. Дъбене, общ. Карлово. Достъпът до имота се осъществява от съществуващ път от изток.

Новата повишаваща подстанция 33/110 kV условно е разделена на два подобекта, функционално свързани помежду си - ОРУ 110 kV и Командна сграда с навес за трансформатор за собствени нужди. Тя ще се разположи в североизточния край на имота, като около нея ще се изгради ажурна ограда.

Командната сграда представлява едноетажна сграда, без сутерен, в която ще се монтират необходимите съоръжения за обслужване на фотоволтаичната централа. Сградата ще се изпълни с размери 19,22м дължина и 11,56 м широчина. В командната сграда ще се обособят следните технологични и сервисни помещения: входно предверие, командна зала, началник подстанция, линейно – автоматична зала (ЛАЗ), КРУ, баня с предверие. От северната страна на сградата ще се изгради технологичен навес, в който ще се монтира трансформатор за собствени нужди.

В непосредствена близост до сградата се изгражда и монолитен фундамент /трансформаторно легло/ за монтаж на трансформатор собствени нужди, оразмерено да поеме цялото количество масло. Трансформаторът се монтира в обособена килия, оградена с противопожарни панели върху стоманена конструкция и мрежести ограждения отпред. Достъпът в килията е през врата, на която има монтирана електромагнитна блокировка. За захранване на осветителната и силовата електроинсталации на новата повишаваща подстанция към ФЕЦ „Гълъбово“, се предвижда монтаж на разпределително табло „РТ“ в помещение „Входно предверие“ на Командна сграда.



Сградната водопроводна инсталация за студената и топлата вода в битовата част е. Поради липса на канализация е предвидена готова цилиндрична изгребна яма от полиетилен с обем 5 м³, в която ще се заустят отпадните битови води от сградата. В близост до обекта не е наличен водопровод за осигуряване на вода. Външното пожарогасене е осигурено от 4 бр. вкопани. Поради липса на канализация е предвидена готова цилиндрична изгребна яма от полиетилен, в която ще се заустят отпадните битови води от сградата.

Имътът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: **„Изграждане на Повишаваща подстанция 33/110kV в УПИ 10-719-ФЕЦ за производство и съхранение на ел. енергия и ел. подстанция, представляващ ПИ 24241.10.719, м. „Мранчева поляна“ по КК на с. Дъбене, общ. Карлово е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

