



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 038-1598-7/13.09 / 2023 г.

ДО

Г-Н

ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД
С. РАДИНОВО - 4202, ОБЩИНА МАРИЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Захранване на фолиращи машини в логистичен център-лхм 4 с пропан-бутан от газово стопанство на „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД, ПИ 03839.38.313, с.Бенковски, общ.Марица, обл.Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1598/07.06.2023 г. и актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, вх.№ОВОС-1598-4/23.08.2023 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация на две нови фолиращи машини, които ще бъдат захранени с горивен газ пропан-бутан. За целта ще бъде изградена нова промишлена газова инсталация в логистичния център ЛХМ 4.

Новата инсталация за пропан-бутан ще включва следните позиции:

- Площадкова тръбна мрежа с надземен и подземен участък;
- Газорегулаторен пункт /ГРП/;
- Вътрешна надземна тръбна мрежа за захранване на фолиращите машини;
- Продухвателни свещи.

Площадковата тръбна мрежа ще бъде изградена от тръби стоманени безшевни Ø60,3x3,6 в надземния участък и тръби PE-HD Ø63x5,8 SDR 11 PE 100 в изкоп за подземния участък.

Газорегулаторният пункт (табло) ще е позициониран на фасадна южна стена на логистичен център ЛХМ 4 и ще регулира налягането на пропан-бутана 0,1/0,01 МРа.

Вътрешната надземна тръбна мрежа за захранване на фолиращите машини ще бъде изградена от тръби стоманени безшевни Ø76,1x4; Ø60,3x3,6; Ø48,3x3,6 и Ø21,3x3,2.

Ще бъдат монтирани всички необходими спирателна, филтруваща, регулираща, показваща, предпазна, отсекателна и продухвателна арматура, необходими за нормалната работа на новата инсталация за пропан-бутан. Електрозахранването на машините ще се осъществи от вече съществуващи електрически табла в ЛХМ 4 ниско напрежение – 0,4 kV.

Не се предвижда изграждане на нов резервоар, присъединяване на новото трасе на газова инсталация за пропан-бутан ще се извърши към съществуващ подземен резервоар за втечен газ пропан-бутан с обем 100 m³.

Реализацията на инвестиционното предложение не води до промяна на класификацията на предприятието като предприятие с нисък рисков потенциал.



С писмо изх.№УК-2615/04.09.2023 г., Изпълнителна агенция по околна среда потвърждава извършената класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС, **на предприятие с нисък рисков потенциал – Завод за хладилници, гр.Пловдив, с оператор "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД.**

При изграждането и експлоатацията на инсталацията, предмет на ИП не се предвижда генериране на отпадъчни води.

При реализиране и последваща експлоатация на инвестиционното намерение не е необходимо проектиране на водоснабдяване, тъй като няма необходимост от водоснабдяване.

Битовите отпадъчни води от имота се пречистват през съществуваща пречиствателна станция (разположена в имота) и се заустват в общински отводнителен канал, за което има издадено разрешително за заустване от Директора на Басейнова дирекция Източно беломорски район – гр. Пловдив с №33740131/04.12.2002 и решение за продължаване на срока на действие на разрешителното с № РР-4937/ 02.02.2023 г. При реализиране на настоящото уведомление за инвестиционно намерение не се предвижда завишаване на водните количества, които се заустват, съгласно горесцитираното разрешително.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Захранване на фолиращи машини в логистичен център–лхм 4 с пропан-бутан от газово стопанство на „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД, ПИ 03839.38.313, с.Бенковски, общ.Марица, обл.Пловдив** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо изх.№УК-2615/04.09.2023 г. на Изпълнителна агенция по околната среда

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

