



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030С-22154/19-09 / 2023 г

ДО  
Г-Н **МАРИНОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „ИСКРА“ ООД  
ГР. ПЪРВОМАЙ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1.2 МВт“ в УПИ II – ф-ка Искра, кв.166, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2215/04.08.2023 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1.2 МВт върху покриви на съществуващи сгради и свободни терени на земя в УПИ II – ф-ка Искра, кв.166, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Съгласно становището за присъединяване, издадено от „Енергоразпределение Юг“ ЕАД, се предвижда изграждане на БКТП 0.4/20kV в югоизточната част на имот на имотната граница с площ около 9 кв.м. и височина 2.3 м. Трафолостната уредба (БКТП) 0.4/20kV е готово изделие, което ще бъде оборудвано с всички необходими защитни и измервателни съоразения, както и с трафомашина от капсулован тип. Готовото БКТП ще се транспортира до мястото на монтажа му и ще се постави върху вече отлят бетонен фундамент.

Кабелните трасета ще се прекарват през предварително положен в изкопи 20/40 см. пластмасови тръби. Дължината на кабелите ще е около 1200 м.

За реализацията на ИП не се налага изграждането на нов път. До имота има вече изградена пътна инфраструктура, асфалтов път, обслужващ съществуващите сгради.

Предвиждат се изкопни работи за изграждането на фундамента на БКТП и прокарването на тръбите за кабелните трасета, с дълбочина 0,5 м.

Управлението на ФЕЦ ще бъде напълно автоматично, дистанционно.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположена защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него



**процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1.2 MWт“** в УПИ II – ф-ка Искра, кв.166, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

