



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДИВРС-2546/15-09 / 2023 г.

ДО
Г-Н **ПЕНЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ПЕНОН“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Г-Н **ТИТЮКОВ**
СЕЛО БЕНКОВСКИ.

Г-Н **МИТЕВ**
ГР. ПЛОВДИВ,

Г-ЖА **ГЕНОВА**
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционното предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ“ по път с идентификатор 56784.501.487 по КК на гр. Пловдив, Парк „Отдых култура“, Община Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИТЮКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2546/14.09.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура - уличен водопровод и улична канализация по път с идентификатор 56784.501.487 по КК на гр. Пловдив, Парк „Отдых култура“, Община Пловдив.

Водопровода и канализацията ще обслужват съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХІ – 501.1040 за жилищно застрояване, кв. 35 по плана на ПУП – ПУР с устройствени зони „ЖИЛИЩЕН ПАРК МАРИЦА – СЕВЕР“, ПИ с идентификатор 56784.501.1040 по КК на гр. Пловдив.

Предвижда се уличния водопровод PE-HD Ø160 да е с дължина 31,85 м., преминаващ по път с идентификатор 56784.501.487. Тръбите ще са от полиетилен висока плътност PE-HD160/PN10.

Предвидена е връзка от площадков водопровод по път с идентификатор 56784.501.1103, която да се осъществи чрез електрозаваряема муфа PE-HD Ø160. Новопроектирания водопровод PE-HD Ø160 ще се положи в рамките на бъдещото улично платно. Местоположение му е съобразено с местоположението на съществуващия водопровод и указателните писма от ВиК - Пловдив ЕООД,



Осигуряване на вода за външни противопожарни нужди ще се осъществява от един брой нов пожарен хидрант, които ще бъде захранен от новопроектирания водопровод.

Предвижда се полагането на водопроводните тръби да се изпълни траншейно.

Предвижда се уличната канализация HD-PE Ø 500 да е с дължина 21,60 м., преминаваща по път с идентификатор 56784.501.487 за отвеждане на отпадните водни количества от УПИ XXI – 501.1040 за жилищно застрояване в кв. 35 по плана на ПУП – ПУР с устройствени зони „Жилищен парк Марица – север“, идентичен с ПИ с идентификатор 56784.501.1040 по КК на гр. Пловдив.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите, в които е предвидено да се реализира.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имотите **попадат** в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0000578 „Река Марица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД и УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ“** по път с идентификатор 56784.501.487 по КК на гр. Пловдив, Парк „Отдых култура“, Община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

