



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2318/16.08.2023 г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД КЕЦ РАКОВСКИ

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЯНСКИ - РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелни линии средно напрежение 20kV, нов БКТП 20/0.4kV до 800kVA" в имот 11845.23.31 по кадастралната карта на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2318/16.08.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелни линии средно напрежение 20kV, нов БКТП 20/0.4kV до 800kVA в имот 11845.23.31 по кадастралната карта на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив. Предвижда се изграждане на нова кабелни линии средно напрежение 20kV от мястото на свързване чрез кабелни муфи към съществуващ кабел 20 KV извод Войводиново в участъка между ЖР стълб № 30/27 и БКТП Печурка. Изходната точка на новата КЛ е в имот 11845.25.30 - земеделска територия, общинска публична за път. Трасето на новата КЛ средно напрежение се намира в земеделската територия на с. Войводиново, кв. 24 от кадастралната карта. От мястото на разкъсване и муфиране на съществуващия кабел в имот 11845.25.30 кабелното трасе е в югоизточна посока в земеделска територия в имот 11845.24.174 до достигане на мястото, където променя посоката си на изток, пресича имоти 11845.24.173 и 11845.24.149 до достигане на имот 11845.23.31, където е предвидено изграждане на нов БКТП. На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел NA2XS(F)2Y 2x3x1x185, положен в изкоп с дълбочина 1,1м. и ширина 0,6м.; Заземителна инсталация; нов БКТП 20/0.4kV до 800kVA. Общата дължина на трасето ще е 242 метра.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелни линии средно напрежение 20kV, нов БКТП 20/0.4kV до 800kVA“** в имот 11845.23.31 по кадастралната карта на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

