



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2319-1/27.09.....2023 г.

ДО
Г-Н
ГР. ПЛОВДИВ

АЯНСКИ - РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Външно кабелно електрозахранване на обект „Цех за металообработка в имот 62075.757.218, по кадастралната карта на гр. Раковски, община Раковски“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2319/16.08.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – ФЕЦ върху покрива на съществуваща сграда ОУ Христо Смирненски, в УПИ I 398-училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево.

Исходната точка на новата КЛ е ТНН на БКТП Мобилис. Част от трасето на новата КЛ НН се намира в урбанизирана територия, а друга част в земеделската територия на гр. Раковски, кв. 757 от кадастралната карта. От ТНН на БКТП Мобилис в имот 62075.501.729 кабелното трасе е в югозападна посока в урбанизирана територия ул. „Михаил Добромиров“ до достигане на границата на урбанизираната територия със земеделската. Трасето продължава на югозапад в имот 62075.757.217 - територия на транспорта, държавна частна, до достигане на мястото, където сменя посоката си на юг през имот 62075.757.7 - земеделска, общинска публична за път и продължава на югозапад през имот 62075.757.2- земеделска, общинска публична за път до достигане електромерното табли ТЕПО на имотната граница на имот 62075.757.218.

На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел NAY2Y 4x 240, положен в изкоп с дълбочина 1,1м. и ширина 0,6м.; Заземителна инсталация; Табло ТЕПО 1 Т, монтирано на имотната граница, Дължина на трасето в урбанизирана територия – 59. Дължина на трасето в земеделска територия - 284 м. Общата дължина на трасето е 343 м.

Участъкът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000291 „Гора Шишманци“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Външно кабелно електрозахранване на обект „Цех за металообработка в имот 62075.757.218, по кадастралната карта на гр. Раковски, община Раковски“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

