



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-2302-9/27-09.....2023 г.

ДО

Г-Н

ГР. ПЛОВДИВ,

ТАНЕВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия 800kw**“ в УПИ 002002, 002004 - оранжерии, офиси, магазини и складове за съхранение на плодове и зеленчуци /ПИ № 10291.2.47/, с. Ведраре, м. "Път за с. Баня", община Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2302/15.08.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия 800kw в УПИ 002002, 002004 - оранжерии, офиси, магазини и складове за съхранение на плодове и зеленчуци /ПИ № 10291.2.47/, с. Ведраре, м. "Път за с. Баня", община Карлово, област Пловдив. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) с мощност 799.475 kWp за производство на електрическа енергия за продажба на ел. енергия, отдавана към мрежата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР ЮГ) – стоманено решетъчен стълб /СРС/ стълб №78 на ВЕЛ 20kV „Соколица“ от П/ст. „Карлово 1“, по предварителен договор №4555858/23.06.2023г. за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД. Фотоволтаичната електрическа централа /ФЕЦ/ преобразува естествената дневна светлина в ел. енергия. Предвижда се фотоволтаичните модули да се монтират върху стоманена конструкция в УПИ 002002, 002004 - ОРАНЖЕРИИ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ И СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ 10291.2.47. Фотоволтаичният генератор е съвкупност от модули, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа (DC). PV централата е с номинална мощност 799.475kWp и се състои от общо 1415 броя PV модула с мощност 565Wp. Модулите са свързани в групи от модули (стрингове), присъединени към 16бр. инвертори.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за



опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия 800kw“** в УПИ 002002, 002004 - оранжери, офиси, магазини и складове за съхранение на плодове и зеленчуци /ПИ № 10291.2.47/, с. Ведраре, м. "Път за с. Баня", община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми **незабавно** РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

