



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2316.1/24.09/2023* г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД КЕЦ РАКОВСКИ
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЯНСКИ - РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на външно кабелно електрозахранване на обект „Търговско складова база за промишлени стоки“ в имот № 11845.9.55 по кадастралната карта на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2316/16.08.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно кабелно електрозахранване на обект „Търговско складова база за промишлени стоки“ в имот № 11845.9.55 по кадастралната карта на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив. Предвижда се изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение 0,4kV. Изходната точка на новата КЛ е ТНН на БКТП Бултранспорт. Трасето на новата КЛ НН се намира в земеделската територия на с. Войводиново, кв. 9 от кадастралната карта. От ТНН на БКТП Бултранспорт в имот 11845.16.174.2 кабелното трасе е в североизточна посока до достигане на имот 11845.16.133 - земеделска, общинска публична за път, където сменя посоката си и продължава на северозапад до достигане на имот 11845.9.32 - територия на транспорта, държавна публична, където сменя посоката си на изток до достигане на мястото, където ще се пресече имот 11845.9.32 до достигане електромерното табло ТЕПО на имотната граница на имот 11845.9.55. На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел NAY2Y 4x185, положен в изкоп с дълбочина 1,1м. и ширина 0,6м.; Заземителна инсталация; Табло ТЕПО 1Т+ТТ 600/5, монтирано на имотната граница. Общата дължина на трасето ще е 210 метра.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на външно кабелно електрозахранване на обект „Търговско складова база за промишлени стоки“ в имот № 11845.9.55 по кадастралната карта на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

