



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-2463-1/04.10.....2023 г.

ДО  
Г-Н **ЧЕРВЕНКОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „ПОЛИРИНД“ ООД,  
ГР. СОФИЯ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 и ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450 и „улична канализация“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 през ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450, с. Марково, Община Родопи, област Пловдив

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРВЕНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0800-2463/01.09.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод от ПИ с ИД № 47295.29.135 и ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450 и „улична канализация“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 през ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450, с. Марково, Община Родопи, област Пловдив.

Предвижда се ПИ с идентификатор 47295.29.450 да се захрани с вода чрез изграждане на уличен водопровод PE-HD ф110, който ще се захрани от водопровод PE-HD ф110 по път – ПИ 47295.29.135 /в края на ул. „Съединение“/. Трасето на новопредвидения водопровод ще преминава през пътища с идентификатори ПИ 47295.29.135 и ПИ 47295.29.395. Отпадните води от имота ще се извеждат чрез изграждане на улична канализация, която ще се заусти в съществуваща канализация HDPE ф630 по път – ПИ 47295.29.135. Новата канализация ще се трасира по оста на улицата и ще преминава по път с ПИ 47295.29.395.

Водопровод: Водопроводното отклонение се предвижда от тръби PE-HD. При влизане в имота - до два метра от уличната регулация - ще се изпълни водомерна шахта. Общият водомерно-арматурен възел ще включва филтър, водомер, ОК. Връзките между ПЕВП тръба и тръба, тръба и фитинг ще се изпълнят чрез заваряване или посредством фланци. Тръбите за новия водопровод ще се положат в изкоп с ширина 1.00м, а тези от водопроводното отклонение – в изкоп, широк 0.70м. По трасето на новия водопровод ще се изпълнят 2 броя пожарни хидранти надземни. Общата дължина на проектирания водопровод ще е 195 м.

Канализация: Новата канализация ще се изпълни от тръби HDPE SN8 ф315 с наклон от 0,0032 м/м'. Предвидени са 3 броя РШ по трасето, като при включването в съществуващата канализация ще се изгради нова шахта на уличен канал HDPE ф600 по прилежащия път № 47295.29.135, Новопроектираното трасе ще премине през ПИ с ид. 47295.29.135 и 47295.29.395. Общата дължина на новата канализация ще е 79 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположената защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020г.(ДВ бр.50/02.06.2020г.)на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001033 „Брестовица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Уличен водопровод“** от ПИ с ИД № 47295.29.135 и ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450 и **„улична канализация“** от ПИ с ИД № 47295.29.135 през ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450, с. Марково, Община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

