



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 090-2462/1/05.10.....2023 г.

ДО
Г-Н САНТОРЕЛЛИ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕНЕР СОЛАР БГ“ ЕООД
С. КАТУНИЦА, ОБЩ. САДОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталлирана мощност до 2 МВт“ в УПИ I – фотоволтаична централа, кв.13, гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНТОРЕЛЛИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№090-2462/01.09.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталлирана мощност до 2 МВт върху покриви на съществуващи сгради и свободни терени на земя в УПИ I –фотоволтаична централа, кв.13, гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив.

Фотоволтаичните модули, които ще се използват, са класически монокристални модули. Ще се свързват последователно и няколко групи модули ще образуват един стринг, който ще се свърже към определен вход на инвертора. Всички изходящи кабели от инверторите ще се обединяват в Главното разпределително табло (ГРТ) на централата и оттам ще излиза един основен кабел – връзка с новоизграденото БКТП (трафопостна уредба). Конструкцията ще е стоманена.

Съгласно становището за присъединяване, издадено от „Енергоразпределение Юг“ ЕАД, се предвижда изграждане на БКТП 0.4/20kV в югозападната част на имот на имотната граница с площ около 9 кв.м. и височина 2.3 м. Трафопостната уредба (БКТП) 0.4/20kV е готово изделие, което ще бъде оборудвано с всички необходими защитни и измервателни съоражения, както и с две траформации от капсулован тип. Готовото БКТП ще се транспортира до мястото на монтажа му и ще се постави върху вече отлят бетонен фундамент.

Кабелните трасета ще се прекарват през предварително положен в изкопи 20/40 см. пластмасови тръби. Дължината на кабелите ще е около 5600 м.

За реализацията на ИП не се налага изграждането на нов път. До имота има вече изградена пътна инфраструктура, асфалтов път, обслужващ съществуващите терени.

Предвиждат се изкопни работи за изграждането на фундамента на БКТП и прокарването на тръбите за кабелните трасета, с дълбочина 0,5 м.

Управлението на ФЕЦ ще бъде напълно автоматично, дистанционно.

За реализацията на обекта не е необходимо водоснабдяване. Не се формират и отпадъчни води.



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталirана мощност до 2 МВт“** в УПИ I – **необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

