



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-2479-1 / 06.10 2023 г.

ДО

Г-Н

ЧЕРВЕНКОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ПОЛИРИНД“ ООД,
ГР. СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 и ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450 и „Улична канализация“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 през ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450, с. Първенец, Община „Родопи“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРВЕНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2479/05.09.2023 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод от ПИ с ИД № 47295.29.135 и ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450 и улична канализация“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 през ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450, с. Първенец, Община „Родопи“. Съгласно Техническото задание на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор № 47295.29.450 ще се захрани с вода чрез изграждане на уличен водопровод PE-HD ф110, който ще се захрани от водопровод PE-HD ф110 по път ПИ 47295.29.135 /в края на ул. „Съединение“/. Трасето на новопредвидения водопровод ще преминава през пътища с идентификатори ПИ 47295.29.135 и ПИ 47295.29.395.

Съгласно Техническо задание на «ВиК» ЕООД - гр. Пловдив, отпадъчните води от имота ще се извеждат чрез изграждане на улична канализация, която ще се заусти в съществуваща канализация HDPE ф630 по път - ПИ 47295.29.135. Новата канализация ще се трасира по оста на улицата и ще преминава по път с ПИ 47295.29.395.

Водопровод: Водопроводното отклонение се предвижда от тръби PE-HD. При влизане в имота - до два метра от уличната регулация - ще се изпълни водомерна шахта. Общий водомерно-арматурен възел ще включва филтер, водомер, ОК. Връзките между ПЕВП тръба и тръба, тръба и фитинг ще се изпълнят чрез заваряване или посредством фланци. Тръбите за новия водопровод ще се положат в изкоп с ширина 1.00м, а тези от водопроводното отклонение - в изкоп, широк 0.70м.

По трасето на новия водопровод ще се изпълнят 2 броя пожарни хидранти надземни. Общата дължина на проектирания водопровод се предвижда 195 м.

Канализация: Новата канализация ще се изпълни от тръби HDPE SN8 ф315 с наклон от 0,0032 м/м'. Предвидени са 3 броя РШ по трасето, като при включването в съществуващата канализация ще се изгради нова шахта на уличен канал HDPE ф600 по прилежащия път № 47295.29.135, Новопроектираното трасе ще премине през ПИ с ид. 47295.29.135 и 47295.29.395. Общата дължина на новата канализация се предвижда 79 м.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0001033 „Брестовица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020г.(ДВ бр.50/02.06.2020г.)на Министъра на околната среда и водите.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001033 „Брестовица”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „Уличен водопровод“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 и ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450 и „Улична канализация“ от ПИ с ИД № 47295.29.135 през ПИ с ИД № 47295.29.395 до ПИ с ИД № 47295.29.450, с. Първенец, Община „Родопи“ е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е дължен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

