



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2739-1/10.10 /2023 г.

ДО
Г-ЖА **ДИМИТРОВА**
УПРАВИТЕЛ НА „ВЕГА ПРИНТ 95“ ООД
ГР. КАРЛОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Склад и фотоволтаична електроцентрала „Вега 500“ в УПИ 341.19-производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала, отреден за поземлен имот с идентификатор 36498.341.19 по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2739/06.10.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Предвижда се изменение на подробен устройствен план/план за регулация за УПИ 341.19 производствени и складови дейности, който е отреден за ПИ с идентификатор 36498.341.19 в местност „Саръчали“ по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив и обособяване на УПИ 341.19-производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала. Предвижда се изграждане на обект: Склад и фотоволтаична електроцентрала „Вега 500“ в УПИ 341.19-производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала, отреден за поземлен имот с идентификатор 36498.341.19 по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив. Производство на електричество за търговия след включване към националната електропреносна мрежа, мощност 475 kW, разположени фотоволтаични панели на площ 4970 кв.м. Не е необходимо да се изгражда нова инфраструктура и ще се използват съществуващи пътища, не се предвиждат изкопни работи. Присъединяването ще се осъществи от най-подходящата точка съответстваща на разрешената мощност, чрез съществуващ железобетонен стълб, който се намира на 1 м от границите на имота, не се предвижда включване към водопроводната мрежа.

За ИП: „Склад за съхранение на промишлени стоки“ в поземлен имот №36498.341.19, местност „Саръчали“, землище на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив има издадено писмо на Директора на РИОСВ-Пловдив с изх. №ОВОС-984-4/16.06.2022 г.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Склад и фотоволтаична електроцентрала „Вега 500“** в УПИ 341.19-производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала, отреден за поземлен имот с идентификатор 36498.341.19 по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

