



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВРС-2568/1/16-10/2023 г.

ДО
Г-ЖА **СКЕНДЕРОВА**
РЪКОВОДИТЕЛ НА КЕЦ КАЛОЯНОВО КЪМ
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нови подземни кабели 20kV от съществуващ СБ стълб №22 в оста на ВЛ 20 kV извод „Царацово“ П/с Царацово и нов трафопост тип БКТП „Хенлих“ в поземлен имот с идентификатор 78080.103.395 „Административна сграда със склад“, по плана на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СКЕНДЕРОВА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2568/18.09.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение №1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нови подземни кабели 20kV от съществуващ СБ стълб №22 в оста на ВЛ 20 kV извод „Царацово“ П/с Царацово и нов трафопост тип БКТП „Хенлих“ в поземлен имот с идентификатор 78080.103.395 „Административна сграда със склад“, по плана на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив.

Кабелите тип 20kV NAXS/F/ 2 У- 3x1 x400тт2 от съществуващ СБ стълб 32 в оста на ВЛ 20kV извод Царацово. Кабелът ще бъде положен подземно в изкоп дълбок 1.1 м., широк 0,6 м. и дължина на трасето до 32 м. Трафопоста ще бъде тип БКТП 1x800 kVA с монтаж на машина 250 kVA се монтира в ПИ с идентификатор 78080.103.395 .

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е ВГ0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горезилюженото, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нови подземни кабели 20kV от съществуващ СБ стълб №22 в оста на ВЛ 20 kV извод „Царацово“ П/с Царацово и нов трафопост тип БКТП „Хенлих“** в поземлен имот с идентификатор 78080.103.395 „Административна сграда със склад“, по плана на с. Царацово, общ.Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

