



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...*0300-2641-1/19-10*..... /2023 г.

До
Г-ЖА **БЪБАРОВА**
УПРАВИТЕЛ НА „СИЕСТА-АБ“ ООД
ГР. КРИЧИМ,
ОБЩ. КРИЧИМ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична електрическа централа до 150 kWp“** върху покрив на съществуваща сграда в ПИ 39921.502.572, в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪБАРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2641/26.09.2023 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 150 kWp върху покрив на съществуваща сграда в ПИ 39921.502.572, в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив. Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на съществуваща сграда чрез алуминиева конструкция. Произведената електрическа енергия ще се отдава изцяло в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната система ще се състои от 332 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност $P=450 \text{ Wp}$, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули, ще бъде преобразуван в променлив от 3 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 50 kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите ще се монтират на конструкция по фасада и ще се присъединяват към ГРТ.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000424 „Река Въча-Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-334/31.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/2021г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000424 „Река Вьча-Тракия“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа до 150 kWp“** върху покрив на съществуваща сграда в ПИ 39921.502.572, в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

