



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 000-2646-1/16-10 /2023 г.

ДО

Г-Н

**САРИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
КООПЕРАЦИЯ „РАИОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП-ПЛОВДИВ“  
ГР. ПЛОВДИВ,**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична покривна електроцентрала до 20kWp за собствени нужди“, находяща се в ПИ с ИД 87240.501.1336, кв.77, ул. „Христо Ботев“ № 67, с. Ягодово, Община Родопи, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САРИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2646/26.09.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична покривна електроцентрала до 20kWp за собствени нужди, находяща се в ПИ с ИД 87240.501.1336, кв.77, ул. „Христо Ботев“ № 67, с. Ягодово, Община Родопи, област Пловдив. Ще се реализира покривна фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 18,040kWp. Електроцентралата ще бъде изградена от 44 броя модули Risen Titans RSM40-8-390M-415M-410Wp с обща максимална мощност 18,04kWp, 16р. инвертор, ел. табло и окабеляване. Всеки модул ще е с номинална мощност от 410Wp. Централата ще е с ориентация – юг на покрива сграда, находяща се в ПИ с ИД 87240.501.1336, кв.77, ул. Христо Ботев №67, с. Ягодово, Община "Родопи", област Пловдив. Фотоволтаичната централа е предназначена за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия за собствени нужди. Основни съставни части на Фотоволтаичната централа /за краткост PV централа/ са: Фотоволтаичен PV генератор - множество фотоволтаични модули, които преобразуват постъпващата /от слънчевата радиация/ енергия в електрическа. Свързани са по определен начин, удовлетворяващ по параметри входа на инверторните групи; Инвертор /променливотокови преобразуватели/ - преобразуват генерираните постоянни (DC) напрежение (U) и ток (I) в променливотокови (AC); Свързващи кабели, инсталации и други съоръжения. Настоящата фотоволтаична инсталация ще бъде свързана към табло ГРТ магазин - съществуващо, трифазно на напрежение 230/400V, 50Hz, монтирано в помещение управител. От табло ГРТ ФЕЦ чрез кабел СВТ 5x6mm<sup>2</sup>, положен в метален кабелен канал 50/50 с капак по стената ще се достигне над окачен таван в магазина и до табло ГРТ магазин.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).**

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична покривна електроцентрала до 20kWp за собствени нужди“**, находяща се в ПИ с ИД 87240.501.1336, кв.77, ул. „Христо Ботев“ № 67, с. Ягодово, Община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

