



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-2675-11.23.10 / 2023 г.

ДО
Г-Н МАРИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МАРЖ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелиране на участък от ВЛ20kV „Костиево“ преминаваща през УПИ 13.66 складово-производствена дейност /ПИ с идентификатор 61412.13.66/, местност „Машков алчак“, землището на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2675/28.09.2023 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда кабелиране на участък от ВЛ20kV „Костиево“ преминаваща през УПИ 13.66 складово-производствена дейност /ПИ с идентификатор 61412.13.66/, местност „Машков алчак“, землището на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

ВЛ 20 kV „Костиево“ е съществуваща електропроводна линия 20 kV собственост на ЕР Юг ЕАД, която преминава през имота на Възложителя. С изграждането на новата кабелна линия 20 kV ще се осигури освобождаването на имота от сервитута на електропровода. В поземлен имот с идентификатор 61412.13.74 в оста на електропровода ще се монтира нов ЖР стълб тип ЪМ 20- 951. От нов въздушно кабелен преход на нов ЖР стълб ще бъде изтеглена по конструкцията на стълба и положена в изкоп кабелна линия 20 kV тип NA2XSY 3x1x185 mm² с дължина L=270 м. до кабелни муфи в имот 61412.14.187.

Кабелното трасе преминава през имоти 64412.13.75, 64412.13.76, 64412.14.179 и 64412.14.187, с. Радиново, общ. Марица.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Кабелиране на участък от ВЛ20kV „Костиево“ преминаваща през УПИ 13.66 складово-производствена дейност /ПИ с идентификатор 61412.13.66/, местност „Машков алчак“, землището на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

