



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-2532-3 / 06.11. / 2023 г.

ДО

Г-Н МАКАВЕЕВ
УПРАВИТЕЛ НА МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изместване/кабелиране на съществуваща ВЕЛ 20kv "Царацово" от нов стоманорешетъчен стълб №43/4A до същ. ТП "Хидроизолации" в УПИ 106.238 - предприятие за производство на строителни смеси /ПИ 78080.106.238/ и УПИ I-2-стоп. дейност /ПИ 78080.106.24/, м. "Клиси пара", с. Царацово, община Марица"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАКАВЕЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2532/12.09.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-2532-2/09.10.2023 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба., т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване/кабелиране на съществуваща ВЕЛ 20kv "Царацово" от нов стоманорешетъчен стълб №43/4A до същ. ТП "Хидроизолации" в УПИ 106.238 - предприятие за производство на строителни смеси /ПИ 78080.106.238/ и УПИ I-2-стоп. дейност /ПИ 78080.106.24/, м. "Клиси пара", с. Царацово, община Марица. Проектът обхваща изместване/кабелиране на съществуваща електропроводна линия /ВЕЛ/ 20kV "Царацово" от нов стоманорешетъчен стълб /CPC-43/4A до съществуващ трансформаторен пост/ТП/"ХИДРОИЗОЛАЦИИ", в участъка в УПИ 106.238. През УПИ 106.238-предприятие за производство на строителни смеси/ПИ с идентификатор по ККР 78080.106.238/преминава ВЕЛ 20kV" Царацово и е монтиран 20CPC 20kV. За осъществяване на инвестиционните намерения в УПИ 106.238.-предприятие за производство на строителни смеси/ПИ с идентификатор по ККР 78080.106.238/ е необходимо участъка на ВЕЛ 20kV преминаващ през имота да се кабелира. За целта в оста на ВЕЛ 20kV "ЦАРАЦОВО" близо до западната граница на имота, ще се монтира нов CPC 43/4A тип ЪМ60-951. Трасето на новата кабелна линия 20kV преминава УПИ 106.238 в източна посока през същ. массивна сграда продължава на отстояние минимум на 0,6m от източната страна на същ. массивна сграда посока през УПИ 1-2 стоп.дейност изцяло в сервитута на същ. ВЕЛ 20kv "ЦАРАЦОВО" и в сервитута на същ. ТП"ХИДРОИЗОЛАЦИИ" и достига до същ. ТП"Хидроизолации". При описаното трасе /дължина L-81m/ в изкоп /0,9*x0,4m/ ще се положи нов кабел 20kV тип NA2XS()2Y3x1x185RM/25 mm². Присъединяването на новия кабел СрН към нов CPC 43/4A ще се осъществи чрез въздушно-кабелен преход 20kV./преход КЛ 20kV-VL20kV/.

За осъществяване на инвестиционните намерения в УПИ 106.238 - предприятие за производство на строителни смеси /ПИ с идентификатор по ККР 78080.106.238/ е необходимо участъкът на въздушната електропроводна линия /ВЕЛ/ 20kV „Царацово“, преминаващ през имота да се кабелира /да се измести/. За целта в оста на ВЕЛ 20kV



„Царацово”, близо до западната граница, в имота, ще се монтира нов стоманорешетъчен стълб /CPC/ № 43/4A тип ЪМ 60° - 951. От новия стълб 20kV до същ. трафопост /ТП/ „Хидроизолации” в съседния имот с идентификатор 78080.106.24, УПИ I-2-стоп. дейност, ще се положи нов подземен кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185RM/25 mm², в изкоп 0.9 x 0.4 м с дължина 81 м. Участъкът от ВЕЛ 20kV „Царацово” от новия стоманорешетъчен стълб /CPC/ № 43/4A до същ. ТП/ „Хидроизолации” ще се демонтира заедно със същ. CPC № 43/5. Трасето от ВЕЛ 20kV „Царацово”, което ще се демонтира, е с дължина 101 м. Изместването /кабелиране/ на ВЕЛ 20kV „Царацово”, собственост на „Електроразпределение Юг” ЕАД, ще се изпълни по Договор за изместване №10439232-1 от 22.05.2023 год. между „Електроразпределение Юг” ЕАД и „Милара Интернешънъл” ООД.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изместване/кабелиране на съществуваща ВЕЛ 20kv "Царацово" от нов стоманорешетъчен стълб №43/4A до същ. ТП "Хидроизолации" в УПИ 106.238 - предприятие за производство на строителни смеси /ПИ 78080.106.238/ и УПИ I-2-стоп. дейност /ПИ 78080.106.24/, м. "Клиси пара", с. Царацово, община Марица**” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

