



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-2776.1/00.11 / 2023 г.

ДО
Г-Н **КАБАИВАНОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Г-Н **СТОЕНЧЕВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Уличен водопровод и улична канализация“ по общински пътища, представляващи ПИ с идентификатори 36498.8.46 и 36498.8.192 по КККР на гр. Карлово и ПИ с идентификатор 68080.122.127 по КККР на гр. Сопот, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБАИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2776/11.10.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод и улична канализация по общински пътища, представляващи ПИ с идентификатори 36498.8.46 и 36498.8.192 по КККР на гр. Карлово и ПИ с идентификатор 68080.122.127 по КККР на гр. Сопот, обл. Пловдив. Новите улични мрежи ще захванват група имоти за жилищно строителство.

Дължината на водопроводната мрежа е $L=428.95\text{м}$, ф90 ПЕВП с начало от съществуващ водопровод ф110 ПЕВП по път 192 и край до ПИ 68080.406.196.

Канализационната мрежа е с дължина $L=340.80\text{м}$, ф300 ПП SN8 с начало от уличен канал в строеж ф300 ПП по път 192 и край до ПИ 68080.406.196.

Съгласно техническите данни на оператор „Вик“ ЕООД гр. Пловдив, необходимо е проектиране и изграждане на канализация DN 300, която ще се заусти в канализация DN 300 в път ПИ 36498.8.192. Трасето на новата канализация ще премине по пътища – ПИ 36498.8.46 и 68080.122.127.

Мрежата се състои от един брой захванващ водопровод (второстепенен) ф90 ПЕВП с начало от съществуващ уличен водопровод ф110 ПЕВП по улица ПИ 36498.8.192. Водопроводът е с дължина 428.95м с $Qt=5.00\text{ л/с}$, $J=0.0190$, $V=1.20\text{м/с}$, $z=8.15\text{м}$.

Водопроводната мрежа завършва с надземен пожарен хидрант DN80, след който се монтира глух фланец за бъдещо продължение на водопровода.

За всеки имот на възложителите ще се изпълни сградно канализационно отклонение, което ще е с диаметър ф160 PVC SN8 – до границата на имота за бъдещо включване в новоизградената улична канализация.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите, през които преминава трасето.

Част от трасето, предмет на инвестиционното предложение **попада** в границите на защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан-буфер“** за опазване на природните



местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“, определен в горе цитираната заповед.

Трасето, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Уличен водопровод и улична канализация“ по общински пътища, представляващи ПИ с идентификатори 36498.8.46 и 36498.8.192 по КККР на гр. Карлово и ПИ с идентификатор 68080.122.127 по КККР на гр. Сопот, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

