



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2811-1/28.11.....2023 г.

ДО

Г-Н

КАРАВАСИЛЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „АПЕКС-СЕРВИЗ“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Монтаж на БКТП до 1x1000kVA“** в УПИ I - крайпътен комплекс, бензиностанция, газстанция и сервиз /ПИ с идентификатор 78080.12.29/ в землището на с. Царацово, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАВАСИЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2811/13.10.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на БКТП до 1x1000kVA в УПИ I - крайпътен комплекс, бензиностанция, газстанция и сервиз /ПИ с идентификатор 78080.12.29/ в землището на с. Царацово, община Марица, област Пловдив. Новият БКТП ще бъде доставен на място в напълно завършен вид, произведен в заводски условия, и ще бъде монтиран в изкоп до кота -1.50m от к.т. върху предварително подготвена основа. Размерите на БКТП са 2.70m x 4.45m. За захранването на новия БКТП ще се изградят 2бр. нови кабелни линии 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm² по отделен проект от „Електроразпределение Юг“ АД.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горезложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Монтаж на БКТП до**



1x1000kVA" в УПИ I - крайпътен комплекс, бензиностанция, газстанция и сервиз /ПИ с идентификатор 78080.12.29/ в землището на с. Царацово, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

