



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0330-2991-1/ ДВ-11 / 2023 г

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

БРАТОВЕВ-ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И

ВЪЛЧЕВ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧРЕЗ „СОЛАР 21“ ООД

С УПРАВИТЕЛ

ВЕРГОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20kV „СЕРДИКА“**, в участъка от НОВ ЖР СТЬЛБ в ПИ с идентификатор 59080.60.385 по КК на гр. Първомай до НОВ ЖР СТЬЛБ в ПИ с идентификатор 59080.60.386 по КК на гр. Първомай местност „Комбур кория мера“, община Първомай

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2991/02.11.2023 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда кабелиране и изместване на съществуваща въздушна линия 20kV „СЕРДИКА“, в участъка от нов ЖР СТЬЛБ в ПИ с идентификатор 59080.60.385 по КК на гр. Първомай до нов ЖР СТЬЛБ в ПИ с идентификатор 59080.60.386 по КК на гр. Първомай, местност „Комбур кория мера“, община Първомай, съгласно чл. 2.2 от Договор за изместване на енергиен обект №1157/01.03.2023 г.

През имотите, собственост на „Солар 21“ ООД преминава съществуваща КЛ 20kV „Сердика“ захранена от подстанция Първомай 110/20kV със сервитут с широчина от 20 м., т.е. по 10 м. от двете страни на оста на кабела. В имота са монтирани 2 броя съществуващи ЖР стълбове. С цел осъществяване на инвестиционни намерения за изграждане на Фотоволтаична инсталации в ПИ с идентификатори 59080.60.385 и 59080.60.386 по КК на гр. Първомай се налага изместване на съществуващата въздушна линия 20kV „Сердика“ с цел освобождаване от сервитута в имотите.

За реализация на инвестиционното предложение е сключен Договор за изместване на енергиен обект №1157 /01.03.2023 г. между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „СОЛАР 21“ ООД за кабелиране на участъка от ВСН 20kV Сердика, преминаващ през имотите собственост на „Солар 21“ ООД.

Предвижда се демонтаж на съществуващи стълбове и монтаж на нови стълбове.

Предвиден е демонтаж на въздушна линия от новоизграден ЖР стълб в ПИ с идентификатор 59080.60.385 до МТП „Екопласт“ и новоизграден ЖР стълб в имот с идентификатор 59080.60.386 до ЖР стълб № 7 с демонтаж на проводник, стълбове и изолация. За краен



стълб от едната страна на кабелната линия се използва стълб тип ЖР ЪМ 90/952 оразмерени за съответните дължини на опъвателните полета.

Трасето на новите кабели 20 kV ще е с дължина около 366,80 м. и преминава през ПИ с идентификатори 59080.60.385, 59080.60.386, 59080.60.387, 59080.60.388 – собственост на „Солар 21“ ООД и през ПИ с идентификатори 59080.92.6 и 59080.92.66 – собственост на община Първомай.

Предвижда се полагане на кабел в свободен изкоп.

Въздушно кабелния преход ще се изпълни с металоокисни вентилни отводи, с монтажа им на ЖР стълба към кабелния участък. Ще се монтират 2 комплекта мощностни разединители от двата края на стълба, към които се присъединяват новите две кабелни линии. Укрепването на кабелната линия по конструкцията на ЖР става като трите кабела се положат в една стоманена поцинкована тръба с височина 3 м. над земята за всяка кабелна линия по отделно. Кабелите СН ще се изтеглят при спазване на минималните разстояния за полагане на кабели в изкоп. Кабелите ще се положат в изкоп по новото трасе на минимум 0,60 м. от имотната граница.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположените защитени зони са BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002081 „Марица-Първомай“ и BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20kV „СЕРДИКА“**, в участъка от НОВ ЖР СТЬЛБ в ПИ с идентификатор 59080.60.385 по КК на гр. Първомай до НОВ ЖР СТЬЛБ в ПИ с идентификатор 59080.60.386 по КК на гр. Първомай местност „Комбур кория мера“, община Първомай е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

