



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-2853-21-20-М / 2023 г

ДО
Г-ЖА
ГР. ПЪРВОМАЙ

КОНГАЛОВА – МИЛУШЕВА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия 1kV, НН от електромерно табло тип „ТЕПО“ за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ I-285, кв. 10 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНГАЛОВА – МИЛУШЕВА,

Бъв връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2853/18.10.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 1kV, НН от електромерно табло тип „ТЕПО“ за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ I-285, кв. 10 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Присъединяването на новото Табло НН /Тфец/ на обекта ще се осъществи с нов кабел 1kV тип NAY2Y /CAVT/ 3x70+35mm² от ново монтирано Ел.табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг монтирано на стълб 5, извод В на ТП 13, гр. Първомай. Общата дължина на трасето е 183 м.

Предвидено е и полагането на плътно стоманено "въже" - кръгъл профил Ø10 mm, горещо поцинкован, по цялата дължина над новия кабел 0,4kV. Въжето ще започне от ново монтирано ел.табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг монтирано на стълб 5, извод В на ТП 13 до новото Табло НН /Тфец/ на обекта в УПИ I-285, кв.10 по плана на гр. Първомай. В двата си края ще се свърже към заземителната инсталация на ново монтирано ел.табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг и новото Табло НН /Тфец/ на обекта.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горезилюженото, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: „Изграждане на кабелна



линия 1kV, НН от електромерно табло тип „ТЕПО“ за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ I-285, кв. 10 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

