



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-3078/11.05.12.....2023 г.

ДО  
Г-ЖА МАРДОВА  
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „МАРИЯ МАРДОВА“  
ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична централа 350 kWp за производство на електрическа енергия в ПИ 62075.700.559, с НТП за животновъдна ферма, и полагане на подземен кабел НН от РТфец до съществуващ ТП „Хармана“, в землището на град Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРДОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3078/13.11.2023 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл.ба, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа 350 kWp за производство на електрическа енергия в ПИ 62075.700.559, с НТП за животновъдна ферма, и полагане на подземен кабел НН от РТфец до съществуващ ТП „Хармана“, в землището на град Раковски, Община Раковски, Област Пловдив. Фотоволтаичната инсталация е предназначена за отдаване на произведената електрическа енергия в мрежата на ЕРП. Фотоволтаичните модули ще се монтират на метални конструкции тип „изток - запад“, монтирани на заравнена земна основа. Кабелната линия 0,4kV е необходима за пренасяне на произведената електрическа енергия от ФЕЦ в ПИ 6075.700.559 до мрежата на ЕРП. Предвижда се изграждане на нова фотоволтаична инсталация с мощност 350 kWp на конструкция върху земя. Ще бъдат използвани панели – 704 броя с единична мощност на панел – 550 Wp; инвертори – 4 броя, от които 3 броя 100 kW+ 1 брой 50 kW. Трасето на новия подземен кабел НН ще започне ТИ тип ТЕПО, което ще бъде монтирано до фасадата на трафопоста. В трасето ще се положат два броя кабели NAY2Y /CABTT 4x240 mm<sup>2</sup> в паралел, които ще се полагат предимно в изкоп на 0,8m в рамките на тротоара и на 1,1m при пресичане на пътища. Трасето се позиционира предимно на 0,6m от имотни граници в рамките на тротоар. При пресичането на пътищата ще се полагат три броя защитни тръби ф110 – две за кабела НН и една резервна. Връзката между РТфец до табло тип „ТЕПО“, монтирано на фасадата на съществуващ трафопост ТП „Хармана“ в ПИ 62075.700.853, землището на Раковски, ще се осъществи с кабел 1kV - два броя тип NAY2Y /CABTT 4x240mm<sup>2</sup> в паралел.

Имотът и трасето, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).



Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000291 „Гора Шишманци“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 350 kWp за производство на електрическа енергия в ПИ 62075.700.559, с НТП за животновъдна ферма, и полагане на подземен кабел НН от РТФец до съществуващ ТП "Хармана", в землището на град Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявяните параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми ~~независимо~~ РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

