



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ... *0800-3336-1/11.01*2024 г.

ДО
Г-Н **ТОДОРОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАР МСТ“ ЕООД
С. КРУМОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабел 1kV за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kW“ в УПИ I-284, кв.33 по плана на с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3336/07.12.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабел 1kV за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kW в УПИ I-284, кв.33 по плана на с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив. За целта ще се изтегли нов 1 бр. кабел НН, тип САВТ 4x95мм², свободно в изкоп 0,8/0,4м и в PVC тръба Ф110 в изкоп 1,1/0,4м с бетонов кожух, при пресичане на път. Кабел НН ще се изтегли в трасе в изкоп по ново трасе на 0,6м от имотните граници. Обектът представлява кабелно захранване НН от ТЕПО, монтирано на фасадата на МТП-3 Пъдарско, извод "Пъдарско", П/С Чернозем, до РТ АС ФЕЦ в УПИ I-284, кв.33 по плана на с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив. Кабелът ще свързва фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа. Трасето започва от ЕТ ТЕПО на МТП-3 Пъдарско в УПИ II-магазин и трафопост, в посока юг и пресича общинския път, продължава по съществуващия южен тротоар на общинския път в източна посока, като пресича два перпендикулярни улици, след което завива в южна посока и навлиза в УПИ I-284, кв.33 по плана на с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив, до РТ АС ФЕЦ. Кабелът се полага свободно в изкоп с размери 0,8/0,4м. и при пресичане на път – в изкоп 1,1/0,4м. в предпазна PVC тръба обвит с бетонов кожух. Трасето на новия кабел 1kV възлиза на около 184м. Типът на кабела е САВТ/NAYY 4x95мм².

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно



въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Кабел 1kV за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kW“** в УПИ I-284, кв.33 по плана на с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

