



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...*ОВОС-3335-А*.....*1.11.24*.....2024 г.

ДО
Г-Н **ТОДОРОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАР МСТ“ ЕООД
С. КРУМОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабел 1kV за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kW“ в УПИ II-232, кв.25 по плана на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3335/07.12.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабел 1kV за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kW в УПИ II-232, кв.25 по плана на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив. За целта ще се изтегли нов 1 бр. кабел НН, тип САВТ 3x240+120мм², свободно в изкоп 0,8/0,4м и в PVC тръба Ф110 в изкоп 1,1/0,4м с бетонов кожух, при пресичане на път. Кабел НН ще се изтегли в трасе в изкоп по ново трасе на 0,6м от имотните граници. Обектът представлява кабелно захранване нова кабелна линия НН от електромерно табло, тип ТЕПО 1Т(Б+) + ЗТТ150/5А, монтирано на фасадата на ТП 2-Тюркмен, извод ВС "Чоба", ВС "Брезово", П/С Раковски до РТ АС ФЕЦ в УПИ II-232, кв.25 по плана на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив. Кабелът ще свързва фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа. Трасето започва от ЕТ ТЕПО на ТП 2-Тюркмен в ПИ 73794.14.5, в посока изток и пресича път на изток, чрез хоризонтален сондаж и полага на 1 бр. предпазна тръба Ф110, продължава по съществуващия южен тротоар на общинския път в североизточна посока, като пресича две перпендикулярни улици, след което завива в югоизточна посока, продължава по югозападния тротоар на пътя и навлиза в УПИ II-232, кв.25 по плана на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив, до РТ АС ФЕЦ. Кабелът се полага свободно в изкоп с размери 0,8/0,4м. и при пресичане на път – в изкоп 1,1/0,4м. в предпазна PVC тръба обвит с бетонов кожух. Трасето на новия кабел 1kV възлиза на около 366м. Типът на кабела е САВТ 3x240+120мм².

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000443 „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000443 „Река Омуровска“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Кабел 1kV за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kW“** в УПИ II-232, кв.25 по плана на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

