



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 090X-3337-1 / 11.01 ..... 2024 г.

ДО  
Г-Н ТОДОРОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАР МСТ“ ЕООД  
С. КРУМОВО,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабел 1kV за захранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 40kW“ в УПИ II-208, кв.33, с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3337/07.12.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабел 1kV за захранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 40kW в УПИ II-208, кв.33, с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив. За целта ще се изтегли нов 1 бр. кабел НН, тип САВТ 4x95мм<sup>2</sup>, свободно в изкоп 0,8/0,4м и в PVC тръба Ф110 в изкоп 1,1/0,4м с бетонов кожух, при пресичане на път. Кабел НН ще се изтегли в трасе и ще се положи в изкоп по ново трасе на 0,6м и 1,0м от имотните граници. Кабелът ще свързва фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа. Трасето започва от ЕТ ТЕПО на ТП 2-Бегово в ПИ 03085.15.42, в посока север и пресича общинския път на запад, продължава по съществуващия западен тротоар на общинския път в северна посока, като пресича една перпендикулярна улица, след което завива в западна посока и навлиза в УПИ II-208, кв.33, с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив, до РТАС ФЕЦ. Кабелът се полага свободно в изкоп с размери 0,8/0,4м. и при пресичане на път – в изкоп 1,1/0,4м. в предпазна PVC тръба обвит с бетонов кожух. Трасето на новия кабел 1kV възлиза на около 216м. Типът на кабела е САВТ/NAYY 4x95мм<sup>2</sup>.

Имътът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно



въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „Кабел 1kV за захранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 40kW“ в УПИ II-208, кв.33, с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

