



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ~~ДООС-33633/1.15.21~~ ..... 2024 г.

ДО  
„ХИСАР РЕЗИДЕНС“ ООД  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ  
Г-Н **САМБУРСКИ**  
ГР. ХИСАРЯ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „**Уличен водопровод**“ от ПИ с ИД № 77270.504.9566, през ПИ с ИД № 77270.101.930, ПИ с ИД № 77270.81.153 и ПИ с ИД № 77270.81.155 до ПИ с ИД № 77270.81.149 и „**Улична канализация**“ от ПИ с ИД № 77270.101.930, през ПИ с ИД № 77270.81.153 и ПИ с ИД № 77270.81.155 до ПИ с ИД № 77270.81.149 , гр. Хисаря, Община Хисаря

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМБУРСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3363/08.12.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод от ПИ с ИД № 77270.504.9566, през ПИ с ИД № 77270.101.930, ПИ с ИД № 77270.81.153 и ПИ с ИД № 77270.81.155 до ПИ с ИД № 77270.81.149 и улична канализация от ПИ с ИД № 77270.101.930, през ПИ с ИД № 77270.81.153 и ПИ с ИД № 77270.81.155 до ПИ с ИД № 77270.81.149 , гр. Хисаря, Община Хисаря. Водопровод: Захранването с питейна вода ще се осъществи чрез изграждане на уличен водопровод PE-HD ф90, който ще се захрани от водопровод PE-HD ф90, югозападно на имота по път – ПИ с ИД 77270.504.9566. Новопредвиденото трасе ще се изпълни с тръби PE-HD ф90/5,4мм/1.0MPa. В съответствие с изискванията на Наредба № Iz-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар по трасето на новопроектирания водопровод ще се разположат 3 бр. ПХ 70/80, надземен тип. На водопроводното отклонение ще се изпълни тротоарен спирателен кран преди влизането в имота. Сградното отклонение ще бъде изпълнено от тръби PE-HD. При влизане във всеки имот се предвижда водомерна шахта, изпълнена до 2м от уличната регулация, в която ще се монтира водомерно-арматурен възел, включващ СК, филтър, водомер, ОК, СК с изпразнител. Новопроектирианият водопровод се предвижда с дължина 354 м. Трасето ще преминава през пътища с идентификатори ПИ 77270.101.930, ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155. Канализация: Отпадните води от имота ще се отвеждат чрез изграждане на улична канализация HD-PE ф315, която ще се заусти в канализация Б ф300, южно на имота по път – ПИ с ИД 77270.101.930. Новопредвиденото трасе ще се изпълни с тръби ф315 от HD-PE SN8 /за тежко натоварване/. По трасето ще се разположат 4 бр. ревизионни шахти. Новопроектираната канализация се предвижда с дължина 180 м. Трасето ще преминава през пътища с идентификатори ПИ 77270.101.930, ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273/30.03.2012г. (ДВ бр.32/2012г.).**

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Уличен водопровод” от ПИ с ИД № 77270.504.9566, през ПИ с ИД № 77270.101.930, ПИ с ИД № 77270.81.153 и ПИ с ИД № 77270.81.155 до ПИ с ИД № 77270.81.149 и „Улична канализация” от ПИ с ИД № 77270.101.930, през ПИ с ИД № 77270.81.153 и ПИ с ИД № 77270.81.155 до ПИ с ИД № 77270.81.149**, гр. Хисаря, Община Хисаря е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

