



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0806 - 3332 - 1 / 15.01. / 2024 г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН СЕВЕРЕН,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Васил Левски 3“, с номинална инсталацирана мощност 2331,55 kWp в УПИ 5.566 - „фотоволтаична електроцентрала“, представляващ ПИ 10207.5.566 по КК на с. Васил Левски, община Карлово и кабелна линия НН до КТП в ПИ 10207.5.610 по КК на с. Васил Левски“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-3332/07.12.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Васил Левски 3“, с номинална инсталацирана мощност 2331,55 kWp в УПИ 5.566 - „фотоволтаична електроцентрала“, представляващ ПИ 10207.5.566 по КК на с. Васил Левски, община Карлово и кабелна линия НН до КТП в ПИ 10207.5.610 по КК на с. Васил Левски. Фотоволтаичната инсталация ще се състои от 4056 броя двулицеви фотоволтаични модула, 130 броя двулицеви фотоволтаични модула с мощност 570Wp и 3926 броя двулицеви фотоволтаични модула с мощност 575Wp. Фотоволтаичните модули, 3926 броя с мощност 575Wp, ще се монтират върху едноосова тракерна носеща конструкция в направление север-юг и с ротация в направление изток-запад +/- 55,00° спрямо оста си. Фотоволтаичните модули, 130 броя с мощност 570Wp, ще се монтират върху фиксирана конструкция в направление юг и фиксиран ъгъл от 15° спрямо хоризонта. Тракерната система се състои от общо 46 бр. тракерни маси. Фиксираната конструкция се състои от общо 5 бр. маси, всяка с по 2 модула в колона и по 13 модула в ред, всяка. Променливо токовите изходи на инверторите ще бъдат обединени в уредба ниско напрежение (НН) на 1бр. комплектна трансформаторна станция: Huawei JUPITER-6000K-H1(КТП), която ще се изгради по друг проект в ПИ 10207.5.610. Връзката между инверторите и КТП в ПИ 10207.5.610 ще се изпълни с кабел НН тип NA2X2Y 3x1x300mm² 1.8/3kV- 300mm², положен подземно в изкоп по трасе на одобрен ПУП – Парцеларен план.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него** процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Васил Левски 3“, с номинална инсталирана мощност 2331,55 kWp в УПИ 5.566 - „фотоволтаична електроцентрала“, представляващ ПИ 10207.5.566 по КК на с. Васил Левски, община Карлово и кабелна линия НН до КТП в ПИ 10207.5.610 по КК на с. Васил Левски“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

