



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-3471-1/18.12.2023* г.

ДО
Г-Н АЧКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СИТИ ПАРК“ ЕООД

ГР. СОФИЯ, ОБЛ. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подобект: БКТП 2x1000 kVA/20/0,4kV и площадкови кабели 20kV“ в УПИ 11.1644, кв. 11, м. „Капсида“ в землището на гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЧКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3471/18.12.2023 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на нов БКТП 2x1000 kVA/20/0,4kV и площадкови кабели 20kV в УПИ 11.1644, кв. 11, м. „Капсида“ в землището на гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив за обект: „Вътрешно преустройство на съществуваща производствена и складова сграда с офиси“ в УПИ 11.1644, кв. 11, м. „Капсида“ в землището на гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив.

На първи етап ще се монтира една трансформаторна машина 1000kVA, 20/0,4kV Сух. На втори етап ще се монтира и оборудва втората трансформаторна машина. Във фундамента са предвидени текеджански отвори за повдигане, отвори с кабелни преходи за входящите и изходящи кабели СрН, отвори за изходящите кабели НН, както и два отвора за включване на външен агрегат.

Силовите трансформатори са разположени в отделни трансформаторни помещения-килии като връзката между КРУ «Защита трафо» и трафомашината се осъществява чрез кабел САХЕКТ 3x1x50 mm², с кабелни глави, монтирани по съвременна студена технология. На този етап ще се монтира един силов трансформатор 1000kVA, 20/0,4kV – Сух (не съдържащ масло). Предвижда се изграждане на нови площадкови кабелни линии 20kV съответно: От кабелни муфи до нов БКТП 4 с дължина 194 м. Муфира се съществуващ кабел от БКТП Вили елбе до БКТП 2.

От КРУ на нов БКТП 4 до КРУ на БКТП 3 с дължина 184м. От КРУ на нов БКТП 3 до КРУ на БКТП 2 с дължина 15м. За всяка нова кабелна линия се полага кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185mm². Кабелните линии 20 kV не засягат други имоти и представляват площадкови съоръжения. Меренето на електрическа енергия не се променя и остава в БКТП Вили елбе.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Подобект: БКТП 2x1000 kVA/20/0,4kV и площадкови кабели 20kV“ в УПИ 11.1644, кв. 11, м. „Капсида“ в землището на гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

