



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-79-1 / 14.02 / 2024 г.

ДО
Г-Н **УИЛКИНСЪН**
УПРАВИТЕЛ НА „СИ ТИ ПАРК КАПА“ ЕООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подмяна на 2 бр. съществуващи кабелни линии 20kV от БКТП ПТЗ 1 до БКТП Инка и кабелна линия от БКТП Инка до БКТП Мекалит във връзка с увеличаване на предоставената мощност на УПИ 11.1644 - производствена и складова дейност и разширение на съществуваща производствена и складова сграда с офиси, масив 11, местност „Капсида“ по КК на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УИЛКИНСЪН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-79/12.01.2024 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на 2 бр. съществуващи кабелни линии 20kV от БКТП ПТЗ 1 до БКТП Инка и кабелна линия от БКТП Инка до БКТП Мекалит във връзка с увеличаване на предоставената мощност на УПИ 11.1644 - производствена и складова дейност и разширение на съществуваща производствена и складова сграда с офиси, масив 11, местност „Капсида“ по КК на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив. Инвестиционното намерение предвижда кабелът да е NA2XS(F)2Y 3x1x400mm², от БКТП ПТЗ 1 до БКТП Инка по съществуващо трасе с дължина от 174,8м.л. Кабелът ще се полага в съществуващо трасе в обхвата на тротоара в съществуваща PVC тръба ф 160 в съществуваща кабелна шахта. Кабел NA2XS(F)2Y 3x1x400mm² от БКТП Инка до БКТП Мекалит в съществуващо трасе в тротоара с дължина от 245,5м.л в съществуваща гофрирана тръба HDPE OD/ID160/142мм. Изкопите ще са с дълбочина до кота -1,60м.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:



- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Подмяна на 2 бр. съществуващи кабелни линии 20kV от БКТП ПТЗ 1 до БКТП Инка и кабелна линия от БКТП Инка до БКТП Мекалит във връзка с увеличаване на предоставената мощност на УПИ 11.1644 - производствена и складова дейност и разширение на съществуваща производствена и складова сграда с офиси, масив 11, местност „Капсида“ по КК на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

