



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0806-65/1/1302 2024 г.

ДО

Г-Н

ДИНЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ ПЛОВДИВ „ЮГ“
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нов БКТП до 1x800kVA в ПИ 87240.21.133, кабели 20 kV от РУ 20 kV на БКТП „Нило“ и кабели 1kV за външно ел. захранване на „Автобаза за леки и тежкотоварни автомобили, сервис, автомивка, бензиностанция и офис сграда“ в УПИ 21.133, производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност, масив 21, местност „Горен вакъв“, ПИ 87240.21.133 по КК на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-65/11.01.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов БКТП до 1x800kVA в ПИ 87240.21.133, кабели 20 kV от РУ 20 kV на БКТП „Нило“ и кабели 1kV за външно ел. захранване на „Автобаза за леки и тежкотоварни автомобили, сервис, автомивка, бензиностанция и офис сграда“ в УПИ 21.133, производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност, масив 21, местност „Горен вакъв“, ПИ 87240.21.133 по КК на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив.

Новият БКТП ще бъде доставен на място в напълно завършен вид, произведена в заводски условия, и ще бъде монтиран в изкоп до кота -0.80m от к.т. върху предварително подгответа основа.

За захранването на новия БКТП ще се изтегли 16р. кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm². Трасето на кабела 20kV започва от РУ 20kV на БКТП „Нило“ в ПИ с идентификатор 87240.20.143, установява се в североизточна посока, преминавайки през ПИ с идентификатор 87240.20.143 и селскостопански път ПИ с идентификатор 87240.20.104, след което се отклонява в югоизточна посока от югозападната страна на селскостопански път ПИ с идентификатор 87240.20.116 и продължава до края му, където чупи на североизток, пресичайки го, и продължава отново в югоизточна посока през местен път ПИ с идентификатор 87240.21.111, накрая кабелът се отклонява в югозападна посока, пресичайки последователно селскостопански път ПИ с идентификатор 87240.21.79 и второстепенна улица ПИ с идентификатор 87240.21.134, и достига до РУ 20kV на новия БКТП в ПИ с идентификатор 87240.21.133. Дължината на кабелното трасе е L=362m. По цялото трасе кабелът ще бъде положен свободно в изкоп с кота -1.10m от к.т.

Кабелът 1kV е с дължина L=1m ще бъде положен в ПИ с идентификатор 87240.21.133 между ТНН на новия БКТП и ново електромерно табло ТЕПО.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000” - **BG0000578 „Река Марица”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Нов БКТП до 1x800kVA в ПИ 87240.21.133, кабели 20 kV от РУ 20 kV на БКТП „Нило” и кабели 1kV за външно ел. захранване на „Автобаза за леки и тежкотоварни автомобили, сервис, автомивка, бензиностанция и офис сграда” в УПИ 21.133, производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност, масив 21, местност „Горен вакъв”, ПИ 87240.21.133 по КК на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

