



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080С-147-1/ 1902 ..... 2024 г.

ДО

Г-Н СИМИТЧИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ТЕХМАШ-БГ“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н ТРАКИЯ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия за собствена консумация с обща инсталирана мощност 200,08kWp и система за съхранение на енергия 200kWh“ върху конструкция на покрива на промишлена сграда с идентификатор 56784.539.524.1, в ПИ 56784.539.524, район Тракия, гр. Пловдив

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМИТЧИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-147/19.01.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия за собствена консумация с обща инсталирана мощност 200,08kWp и система за съхранение на енергия 200kWh върху конструкция на покрива на промишлена сграда с идентификатор 56784.539.524.1, в ПИ 56784.539.524, район Тракия, гр. Пловдив. За постигане на инсталирани мощност 200,08kWp, ще бъдат монтирани 488бр. фотоволтаични модули генериращи ток с постоянно напрежение. Всеки от модулите ще бъде с мощност 410Wp. За повишаване на общата ефективност на електроцентралата, фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове. Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с променливо напрежение 0,40kV от 4 броя трифазни инвертори с номинална мощност 50kW. Предвижда се произведената електроенергия да бъде предоставена за собствена консумация на възложител „ТЕХМАШ-БГ“ ООД, чрез кабелна линия НН – 0,4kV, която ще бъде присъединена към съществуващо главно разпределително табло на предприятието. Към промишлена сграда ще се присъединят 4бр. Инвертори по 50kW. Към тях ще се оформят 24 стринга по 15бр. панели и 8 стринга по 16бр панели с мощност 410Wp. Те ще се захранят от ново РТ ФЕЦ, което ще се присъедини към съществуващото ГРТ на промишлената сграда. При недостатъчно производство на електроенергия от соларните модули, нуждите на потребителите ще се подпомагат от мрежово електрозахранване.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия за собствена консумация с обща инсталирана мощност 200,08kWp и система за съхранение на енергия 200kWh**“ върху конструкция на покрива на промишлена сграда с идентификатор 56784.539.524.1, в ПИ 56784.539.524, район Тракия, гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив,  
съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.  
на Директора на РИОСВ - Пловдив

