



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-481-1/19-01 / 2024 г.

ДО  
Г-Н **ТУЧЕВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „ГОТМАР“ ЕООД  
ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩ. СЪЕДИНЕНИЕ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 2,250 MW на покрива на съществуваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 70528.137.10, местност „Лилкова градина“, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТУЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-481/28.02.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 2,250 MW на покрива на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 70528.137.10, местност „Лилкова градина“, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив.

Фотоволтаична централа ще се разположи върху покривите на съществуващите сгради с идентификатори 70528.137.10.1, 70528.137.10.2, 70528.137.10.3 и 70528.137.10.8 по КК на гр. Съединение.

Инсталацията ще се състои от общо 6 750 бр. фотоволтаични модули/панели модел JinkoSolar JKМ420N-54HL4-V с номинална мощност 440 Wp. Общата пикова постояннотокова мощност на фотоволтаичния генератор, получена при стандартни тестови условия възлиза на 2 970 000 Wp.

Преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в променливотокова ще се осъществява с помощта на 45 бр. инвертори SMA Sunny Tripower 50-41, всеки от които с мощност 50 kW, монтирани в същия имот на метални стойки. Соларните инвертори ще бъдат присъединени към вътрешната електроразпределителна на „Готмар“ ЕООД на ниво ниско напрежение.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цаланица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



**процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цаланица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 2,250 MW на покрива на съществуваща сграда“** в поземлен имот с идентификатор 70528.137.10, местност „Лилкова градина“, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

