



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-370-3/1803 2024 г.

ДО
Г-Н ВОС
УПРАВИТЕЛ НА „СИ ТИ ПАРК ТЕТА“ ЕООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изместване на кабели 20 kV с дължина от 490м /3x490x3 – 400 мм² и 6 бр. кабелни муфи/ от пътното платно в банкета на ПИ 61412.22.43, кв. 22, местност „Шопови брести“ по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВОС,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-370/06.02.2024 г., допълнителна информация с вх.№ОВОС-370-1/16.02.2024 г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-370-2/21.02.2024 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изместване на кабели 20 kV с дължина от 490м /3x490x3 – 400 мм² и 6 бр. кабелни муфи/ от пътното платно в банкета на ПИ 61412.22.43, кв. 22, местност „Шопови брести“ по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

Разработката се налага поради разширение на пътя и оформяна на вход и изход към УПИ 22.63 -логистичен център и склад за промишлени стоки. Проектната разработка предвижда проектиране на „Изместване на кабели 20kV с дължина от 490м /3x490x3 – 400мм² и муфи/ от пътното платно в банкета на ПИ 61412.22.43, кв. 22, местност „Шопови брести“ по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

В бъдещото трасе се предвижда изместване на кабели 20kV с дължина от 490м, като се предвижда да се положат тръби и да се изтеглят кабели 3x490x3=1470м /400мм² /3x FO6xKM/ кабелни муфи 400 мм²/. Кабелите ще се издърпват в PVC тръби 6бр. положени в изкоп с ширена от 60 см., на дълбочина от - 1,30 м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“, по отношение на:



- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на кабели 20 kV с дължина от 490 м /3x490x3 – 400 мм² и 6 бр. кабелни муфи/ от пътното платно в банката на ПИ 61412.22.43, кв. 22, местност „Шопови брести“ по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

