



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ..... *050X-351-3/25.03* ..... 2024 г.

ДО  
Г-Н **БОГДАНОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА "КАРИНА-4" ООД  
ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа и БКТП“ в имот с идентификатор 73242.225.869 с начин на трайно ползване /НТП/ - за друг вид производствен, складов обект, по плана на с. Труд, местност „Кошовете“, община Марица, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОГДАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-351/13.02.2024 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-351-2/11.03.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа и БКТП в имот с идентификатор 73242.225.869 с начин на трайно ползване /НТП/ - за друг вид производствен, складов обект, по плана на с. Труд, местност „Кошовете“, община Марица, област Пловдив. Фотоволтаичната централа е предназначена за производство на електрическа енергия с мощност до 1499300 Wp. Произведената електрическа енергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество. Основните компоненти на ФЕЦ са: фотоволтаични модули, мрежови инвертори, разпределително табло и свързващи кабели. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани стационарно върху наземна носеща конструкция с ориентация запад. Предвидено е да се използват 2726 бр. монокристални фотоволтаични модули с номинална мощност 550 Wp. Модулите ще се подредят в 111 бр. стринга по 24 модула, 2 бр. стринга по 20 модула, 1 стринг с 22 модула. Групираните стрингове ще бъдат свързани към трифазни мрежови инвертори. В проекта са предвидени 5 броя трифазни мрежови инвертора. Връзките между отделните модули в стринга ще се изпълнят чрез конектори, а между стринговете и инвертора чрез соларен кабел. Управлението на ФЕЦ е автоматично, при отпадане на мрежово захранване, централата се изключва и не генерира електрическа енергия. Предвидени са необходимите мълниезащитна и заземителна инсталации, с което се гарантира предпазване на обслужващия персонал. В имота се предвижда и монтаж на БКТП 465x250 см., 0,8/20 kV, 1x1600 kVa. БКТП е готово изделие, което ще се монтира върху предварително излети основи. БКТП се състои от: разпределителна уредба средно напрежение – РУ 20 kV /разпределена в две секции: първа секция, оборудвана от потребителя и втора секция на ЕР Юг/; килия силов трансформатор; табло ниско напрежение.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близо разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на



природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-41/17.01.2024 г. (ДВ, бр. 9/30.01.2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Фотоволтаична електрическа централа и БКТП“** в имот с идентификатор 73242.225.869 с начин на трайно ползване /НТП/ - за друг вид производствен, складов обект, по плана на с. Труд, местност „Кошовете“, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

