



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 000-484-1/ 21.02.....2024 г.

ДО

Г-Н

ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „БАЛНЕОЛОЖКИ КОМПЛЕКС ХИСАР“ АД  
ГР. ХИСАРЯ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 360 kW на покрив и автономност от батерия 400 kWh за собствено потребление“ върху типова наземна конструкции в имот с идентификатор 77270.504.1269, УIII II, кв. 91, гр. Хисаря, бул. Ген. Гурко №1, общ. Хисаря, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-484/28.02.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 360 kW на покрив и автономност от батерия 400 kWh за собствено потребление върху типова наземна конструкции в имот с идентификатор 77270.504.1269, УIII II, кв. 91, гр. Хисаря, бул. Ген. Гурко №1, общ. Хисаря, обл. Пловдив. За реализацията на инвестиционно предложение фирмата кандидатства по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинации с локални съоръжения за съхранение на енергии в предприятията“ в изпълнение на инвестиции „Програма за икономическа трансформации“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

За реализация на предложението се предвижда изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ с инсталирана мощност 360 kW върху типова наземна конструкция и автономност от батерии 400 kWh. Модулите ще бъдат разположени на наземна конструкция с ориентация изток/запад. Свързването на отделните стрингове към инвертора ще се изпълни със соларен кабел PV-F 6mm<sup>2</sup>. Връзките между стринговете и инвертора ще се осъществят със соларен кабел 2x1x6 mm<sup>2</sup>. Връзката между инвертора и Тфец ще стане с кабел NYY. Инверторите имат вградено електронно прекърсващо устройство, непозволяващо работа в островен режим. Оборудвани са с независима превключваща система, която при отпадане на мрежово захранване или отклонения на параметрите на напрежение и честота автоматично да изключи електроцентралата от мрежата НН. Система за диагностика, събиране и архивиране на данни и мониторинг. Инверторът е снабден с комуникационен блок с памет, чрез който се предават данни за неговата работа. Модулът за управление и контрол е интегриран в инвертора.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273/30.03.2012г. (ДВ бр.32/2012г.).**



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 360 kW на покрив и автономност от батерия 400 kWh за собствено потребление“** върху типова наземна конструкции в имот с идентификатор 77270.504.1269, УИИ II, кв. 91, гр. Хисаря, бул. Ген. Гурко №1, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

