



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № OBOS-613-1/ 2903, 2024 г.

ДО

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЗАЕДНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Г-ЖА СТОЙЧЕВА - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Г-Н БРАНДИЙСКИ - ПРОКУРИСТ

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на сграда в район Западен гр. Пловдив: ПВМ, АС Детска градина в УПИ I, кв. 14 по план на ж.к.“ Отдих и култура“, ПИ с идентификатор 56784.514.1035 по КК и КР на гр. Пловдив“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАНДИЙСКИ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-613/14.03.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на сграда в район Западен гр. Пловдив: ПВМ, АС Детска градина в УПИ I, кв. 14 по план на ж.к.“ Отдих и култура“, ПИ с идентификатор 56784.514.1035 по КК и КР на гр. Пловдив.

Проектите са част от инвестиционната програма на ЕВН България Топлофикация ЕАД. На етап сключен предварителен договор или издадено становище за присъединяване към топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД на еднофамилни и многофамилни жилищни и административни сгради, които към момента се отопляват и ползват топла вода с различни енергоизточници.

Присъединителните и разпределителните топлопроводи са отклонение от съществуваща разпределителна мрежа с диаметър DN 65 до DN125, преминаващи в улици или имоти в на бъдещи клиенти. Диаметри и дължина на разпределителните и присъединителните топлопроводи са: Дължина на трасе – 20м; Диаметър на топлопровод, DN 80. Новопроектирани топлопроводи ще се изпълнят безканално с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби. Изкопите ще се извършват машинно като единствено в местата с пресичане на подземна комуникация изкопните работи ще се извършват на ръка. Средна дълбочина на изкопите: 1,30 м;

Предварително изолираните тръби се полагат подземно безканално с направа на пясъчна възглавница под предварително изолираните тръби, около и над тях. Тръбите и елементите са произведени с вградена в полиуретана сигнална система, с цел регистриране на проникване на влага в изолацията, вследствие на евентуална повреда на защитното покритие или на стоманената тръба. Кабелната система за контрол на течовете ще се свърже с тази на изградените на предходен етап участъци.



Топлопроводите попадат в имоти урбанизирани за улици (или бъдещи улици), в имоти за клиенти за бъдещо топлоснабдяване: 56784.514.1035 и 56784.514.9506, гр. Пловдив.

Подгряването на участъците ще се извърши чрез топлоносител от ТЕЦ, който ще се подава от вече изградените участъци. Топлоносителят ще продължи да се използва в топлофикационната мрежа без изхвърляне в околната среда.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на сграда в район Западен гр. Пловдив: ПВМ, АС Детска градина в УПИ I, кв. 14 по план на ж.к. "Отдих и култура", ПИ с идентификатор 56784.514.1035 по КК и КР на гр. Пловдив**“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

