



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-620-1/01.04 /2024 г.

ДО
Г-Н ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕХНО ПРЕС“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН ТРАКИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на Обслужваща улица и Подобект: „Общо водопроводно и канализационно отклонение за група имоти“ в ПИ 00702.505.228, УПИ ХХІХ-505.228 – техническа инфраструктура, кв. 34 по плана на ПЗ „Север“ - гр. Асеновград, Област Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-620/14.03.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на обслужваща улица и общо водопроводно и канализационно отклонение за група имоти, в ПИ 00702.505.228, УПИ ХХІХ-505.228 – техническа инфраструктура, кв. 34 по плана на ПЗ „Север“ - гр. Асеновград, Област Пловдив. Ще бъде изградена вътрешно обслужваща улица в ПИ 00702.505.228, УПИ ХХІХ-505.228 – техническа инфраструктура, кв. 34 по плана на ПЗ „Север“ - гр. Асеновград, Област Пловдив, както и общо водопроводно и канализационно отклонение за група имоти - ПИ №№00702.505.218, 00702.505.219, 00702.505.220, 00702.505.221, 00702.505.222, 00702.505.223, 00702.505.224, 00702.505.225, 00702.505.226 и 00702.505.227.

Ще бъде изградена вътрешно обслужваща улица с габарит, предвиден по регулация, с изграждане на подземната инфраструктура в нея, необходима за обслужването на прилежащата територия. Трасето представлява част от второстепенната улична мрежа на град Асеновград - тупик, осигуряващ транспортния достъп до 10 бр. УПИ - складови, производствени и обществено-обслужващи дейности с дължина – 140.89 м

Площадков водопровод - общо водопроводно отклонение за група от десет имота. Водопроводът ще върви в обслужваща улица ПИ с ИД 00702.505.228.

Площадкова канализация - общо канализационно отклонение за група от десет имота. Площадковите канализации ще вървят в обслужващата улица ПИ с ИД 00702.505.228. Новопроектираната смесена площадкова канализация е предвидена от РР тръби OD Ø400 SN8, с дължина $l = 49$ м, а битова площадкова канализация от РР тръби OD Ø315 SN8, с дължина $l = 123$ м. На два метра от уличната регулация се предвижда да се изгради Главната ревизионна шахта за обекта. Отводняването на улицата ще се извършва посредством дъждоприемни оттоци. За всеки един от десетте имота е предвидено Сградно канализационно отклонение - те ще се изпълнят от тръби РР DN200 SN8, с различна дължина. Отпадните битови води ще се заустват в улична канализация БØ1000 по ул. „Възрожденци“.



Участъците, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на Обслужваща улица и Подобект: „Общо водопроводно и канализационно отклонение за група имоти“** в ПИ 00702.505.228, УПИ ХХІХ-505.228 – техническа инфраструктура, кв. 34 по плана на ПЗ „Север“ - гр. Асеновград, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

