



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0800-605-1/19.03*/2024 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

Г-Н **БРАТОВЕВ** И Г-Н **ВЪЛЧЕВ**

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелна линия средно напрежение 20 КМ, БКТП 20/0,4 КМ до КУА, Кабелна линия ниско напрежение КУ и електромерно табло за външно електрозахранване жилищна сграда в ПИ с ИД 11845.502.676 по КК на с. Войводиново, община Марица; Ел. монтажна част на нов БКТП 1x250 KVA – 20 kV; Ел. захранване с кабели СрН – 20 kV нов БКТП; Ел. захранване с кабели НН – 1 kV от нов БКТП“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОВЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,**

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-605/13.03.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 КМ, БКТП 20/0,4 КМ до КУА, кабелна линия ниско напрежение КУ и електромерно табло за външно електрозахранване жилищна сграда в ПИ с ИД 11845.502.676 по КК на с. Войводиново, община Марица; ел. монтажна част на нов БКТП 1x250 KVA – 20 kV; Ел. захранване с кабели СрН – 20 kV нов БКТП; ел. захранване с кабели НН – 1 kV от нов БКТП. В съответствие с предварителен договор № 4556356, захранването на имота с ел. енергия се извършва с изграждането на Кабелна линия средно напрежение 20 КМ, БКТП 20/0,4 КМ до КУА, Кабелна линия ниско напрежение КУ и електромерно табло за външно електрозахранване жилищна сграда в ПИ с ИД 11845.502.676 по КК на с. Войводиново, община Марица; Ел. монтажна част на нов БКТП 1x250 KVA – 20 kV; Ел. захранване с кабели СрН – 20 kV нов БКТП; Ел. захранване с кабели НН – 1 kV от нов БКТП, който се захранва от КРУ 20 kV на БКТП № 2, извод СН „Войводиново“, подстанция „ТЕЦ Пловдив“. Съоръжения за присъединяване до границата на собственост на електрическите съоръжения: изграждане на БКТП, собственост на ЕР ЮГ, ситуиран в имот № 11845.502.676 до имотна граница от страна на уличната регулация по начин, позволяващ обслужването му с автомобилен транспорт; доставка и монтаж на силов трансформатор 250 kVA; изграждане на кабелна линия средно напрежение NA2XS(F)2Y 3x1x400 кв. мм от КРУ 20 kV на БКТП № 2 до КРУ 20 kV на нов БКТП; доставка и монтаж на стандартизирано електромерно табло ТЕПО на имотна граница; изграждане на кабелна линия ниско напрежение NAY2Y 4x185 кв. мм от РУ 0,4 kV на БКТП до новоизградено табло ТЕПО; доставка и монтаж на средства за търговско измерване.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелна линия средно напрежение 20 КМ, БКТП 20/0,4 КМ до КУА, Кабелна линия ниско напрежение КУ и електромерно табло за външно електрозахранване жилищна сграда в ПИ с ИД 11845.502.676 по КК на с. Войводиново, община Марица; Ел. монтажна част на нов БКТП 1x250 KVA – 20 kV; Ел. захранване с кабели СрН – 20 kV нов БКТП; Ел. захранване с кабели НН – 1 kV от нов БКТП“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

