



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС ВІ-1/1207/ 2024 г.

ДО
Г-Н КАЙМАКАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЛВТБ ЦАЛАПИЦА СП 1" ООД
ГР. ПЛОВДИВ, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подземна кабелна линия 20kV от мястото на „разкъсване“ на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Детелина“ и БКТП „Молкерай“ пред ПИ 78029.141.17 до нов ТП в 78029.140.43, м. „Петров кладенец“ по КК на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЙМАКАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-731/27.03.2024 г. за горецитирания инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземна кабелна линия 20kV от мястото на „разкъсване“ на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Детелина“ и БКТП „Молкерай“ пред ПИ 78029.141.17 до нов ТП в 78029.140.43, м. „Петров кладенец“ по КК на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив. По цялата си дължина трасето на подземните кабели 20kV се намира в землището на Община Родопи. Трасето започва от т.1 съвпадаща с мястото на муфиране на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Детелина“ и БКТП „Молкерай“ в ПИ 78029.366.981 (пред ПИ 78029.141.17). От нея в северна посока достига т.2, където сменя посоката си на север и преминава през т.3 (пресечна за ПИ 78029.366.981 и ПИ 78029.140.189), т.4 (пресечна за ПИ 78029.140.189 и ПИ 78029.140.44), т.5 (пресечна за ПИ 78029.140.44 и ПИ 78029.140.42), т.6 (пресечна за ПИ 78029.140.42 и ПИ 78029.140.43 и достига до т.7 - която се явява и крайна за трасето на новата подземна кабелна линия 20kV - ТП в 78029.140.43, м. „Петров кладенец“ по КК на с. Цалапица, Община Родопи. Общата дължина на трасето е новопредвиденото трасе е 75 м. В мястото на разкъсване двата новополучени края ще се муфират с нов кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² - два броя и ще се въведат в новия трафопост в ПИ 78029.140.43. Кабелите ще се полагат директно в изкоп на дълбочина от 1,0m. При пресичането на имоти, по които се движат транспортни средства кабелите ще бъдат изтеглени в защитни HDPE тръби ф160mm.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Подземна кабелна линия 20kV от мястото на „разкъсване“ на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Детелина“ и БКТП „Молкерай“ пред ПИ 78029.141.17 до нов ТП в 78029.140.43, м. „Петров кладенец“ по КК на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив“** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

