



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-775-1/24.04... / 2024 г.

ДО
Г-Н ЧЕРВЕНКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БИЛДА ИНВЕСТ“ ООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛЮЛИН“,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изместване (кабелиране) на въздушна линия средно напрежение /ВЛ СрН/ извод „Храбрино“ с местонахождение землище на с. Храбрино, в участъка между желязорешетъчен (ЖР) стълб 139/14A и ЖР стълб 139/19, засягащ имоти с идентификатори по кадастрална карта 77373.4.30, 77373.4.215, 77373.4.42, 77373.4.41, 77373.4.143, 77373.4.78, 77373.4.38, 77373.4.39, местност „Бяло поле“, с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРВЕНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-775/02.04.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване (кабелиране) на въздушна линия средно напрежение /ВЛ СрН/ извод „Храбрино“ с местонахождение землище на с. Храбрино, в участъка между желязорешетъчен (ЖР) стълб 139/14A и ЖР стълб 139/19, засягащ имоти с идентификатори по кадастрална карта 77373.4.30, 77373.4.215, 77373.4.42, 77373.4.41, 77373.4.143, 77373.4.78, 77373.4.38, 77373.4.39, местност „Бяло поле“, с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив.

Трасето на кабела ще започва от разпределителна уредба /РУ/ 20kV на съществуващ БКТП „Бяло поле“, намиращ се в имот 77373.4.136 и ще се насочи в северна посока през имоти 77373.4.136 и 77373.4.137, в сервитутната зона на съществуващия БКТП, и в сервитутната зона на съществуващия кабел 20kV. След това кабелът чупи в източна посока и продължава през общински път 77373.4.99, от южната му страна. При достигане на кръстовището с общински път 77373.4.199, трасето на кабелната линия ще се продължи в югоизточна посока, от западната страна на пътя. Кабелът достига до нов ЖР стълб, който ще се монтира в обхвата на общински път 77373.4.199 на 1 метър от границата с имот 77373.4.39, в оста на съществуващия електропровод. Кабелът ще е тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm².

В разпределителна уредба /РУ/ 20kV на съществуващ БКТП „Бяло поле“ кабелът ще се присъедини, чрез монтаж на ъглов адаптер закрит монтаж (комплект за трите фази). От другата страна кабелната линия 20kV ще се присъедини към новоизграден ЖР стълб тип ЪМ 90-951+2, чрез въздушно кабелен преход.

Около основата на стълба ще се изгради заземителен контур от два броя поцинковани колове от ъглова стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена и свързани помежду си с поцинкована стоманена шина 40/4mm.



След изграждането на новата кабелна линия 20kV, съществуващите стълбове и проводник в участъка от ВЛ СрН извод „Храбрино“ между ЖР стълб 139/14A и ЖР стълб 139/18 ще се демонтират.

Трасето на кабела ще е с дължина 305м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001033 „Брестовица“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **проценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изместване (кабелиране) на въздушна линия средно напрежение /ВЛ СрН/ извод „Храбрино“ с местонахождение землище на с. Храбрино, в участъка между желязорешетъчен (ЖР) стълб 139/14A и ЖР стълб 139/19, засягащ имоти с идентификатори по кадастрална карта 77373.4.30, 77373.4.215, 77373.4.42, 77373.4.41, 77373.4.143, 77373.4.78, 77373.4.38, 77373.4.39, местност „Бяло поле“, с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

