



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВОС-1167-11.29.05...2024 г.

ДО
Г-Н ТАНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ФИЛКАБ“ АД
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 770 kW на покривите на съществуващи сгради“ в поземлен имот с идентификатор 56784.537.65 по КК на град Пловдив, местност „Вилова зона“, община Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № 0ВОС-1167/22.05.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане фотоволтаична електрическа централа с мощност до 770 kW на покривите на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 56784.537.65 по КК на град Пловдив, местност „Вилова зона“, община Пловдив.

В имота има съществуващи сгради-складове за електроматериали и кабели, производство на комплектна апаратура, обслужващи сгради, офиси и магазини, въведени в редовна експлоатация. Фотоволтаична централа ще се разположи върху покривите на съществуващите сгради с идентификатори 56784.537.65.1, 56784.537.65.2, 56784.537.65.4, 56784.537.65.16 и 56784.537.65.17 по КК на град Пловдив.

Инсталацията ще се състои от общо 2 497 бр. фотоволтаични модули/панели модел Hanwha Q Cells Q.PEAK DUO 360 с номинална мощност 360 Wp. Общата пикова постояннотокова мощност на фотоволтаичния генератор, получена при стандартни тестови условия възлиза на 898 920 Wp.

Преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в променливотокова ще се осъществява с помощта на 5 бр. инвертори SMA Sunny Tripower 110-60, всеки от които с мощност 110 kW, 4 бр. инвертори SMA Sunny Tripower 50-41, всеки от които с мощност 50 kW и 1 бр. инвертор SMA Sunny Tripower 20-50 с мощност 20 kW монтирани в същия имот на метални стойки. Соларните инвертори ще бъдат присъединени към вътрешната електроразпределителна на „Филкаб“ АД на ниво ниско напрежение.

Общата инсталирана мощност на централата е 770 kW, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде около 1 120 MWh / година.



Всяка група от инвертори ще бъде електрозахранена от най-близкото табло НН. В имота ще се монтират общо 5 бр. инвертори SMA Sunny Tripower 110-60, 4 бр. инвертори SMA Sunny Tripower 50-41 и 1 бр. инвертор SMA Sunny Tripower 20-50.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000” - **BG0000578 „Река Марица”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 770 kW на покривите на съществуващи сгради”** в поземлен имот с идентификатор 56784.537.65 по КК на град Пловдив, местност „Вилова зона”, община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

