



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0600-713-2/31.05.....2024 г.

ДО  
Г-Н **ТОДОРОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ТЕД ИНВЕСТ“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ,  
КЕРАМИК ЦЕНТЪР ТЕД

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Строителство на Фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW на покриви на съществуващи сгради и локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия“ в имот с идентификатор 78080.105.417 в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0600-713-2/20.05.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда строителство на фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW на покриви на съществуващи сгради и локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия, в имот с идентификатор 78080.105.417 в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив.

На покриви на съществуващи сгради в имота ще бъдат изградени метални конструкции, на които ще бъдат монтирани фотоволтаичните елементи. Локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия ще бъдат разположени в обекта на минимална площ върху съществуваща бетонна площадка.

Фотоволтаичната електроцентрала ще отдава цялата произведена енергия в разпределителната и преносна мрежата и ще се състои от: Фотоволтаични модули – съставени са от множество соларни клетки от монокристален силиций, осигуряващи директното преобразуване на слънчевата радиация в електродвижешо напрежение и създаване на електрически ток. Свързват се последователно един към друг в обособени групи с цел повишаване на напрежението на първичния ток. Инвертори – преобразуват постоянното напрежение от модулите в трифазно променливо напрежение. Монтажна конструкция – стоманена конструкция, предназначена за закрепване на фотоволтаичните модули, монтирана на покриви на съществуващи сгради в имота. Локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

ФЕЦ и локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия ще се свържат към ново електромерно табло.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Строителство на Фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW на покриви на съществуващи сгради и локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия“** в имот с идентификатор 78080.105.417 в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

