



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1109-11.13.06.....2024 г.

ДО  
Г-Н **ИЛИЕВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „АСПИ БИЛДИНГ“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водопроводно отклонение PE-HD Ø25 от уличен водопровод, преминаващ по общински имот с ИД 77270.504.9570 за захранване на имот ПИ 77270.504.1221, както и изграждане на канализационно отклонение от улична канализация, преминаваща по общински имот с ИД 77270.504.9570 за отвеждане на отпадните води от имот ПИ 77270.504.1221, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1109/14.05.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водопроводно отклонение PE-HD Ø25 от уличен водопровод, преминаващ по общински имот с ИД 77270.504.9570 за захранване на имот ПИ 77270.504.1221, както и изграждане на канализационно отклонение от улична канализация, преминаваща по общински имот с ИД 77270.504.9570 за отвеждане на отпадните води от имот ПИ 77270.504.1221, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Дължина водопроводно отклонение - L=4,00м. Дължина канализационно отклонение - L=2,00м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273/30.03.2012г. (ДВ бр.32/2012г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горесизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение: „Изграждане на водопроводно отклонение PE-HD Ø25 от уличен водопровод, преминаващ по общински имот с ИД 77270.504.9570 за захранване на имот ПИ



**77270.504.1221, както и изграждане на канализационно отклонение от улична канализация, преминаваща по общински имот с ИД 77270.504.9570 за отвеждане на отпадните води от имот ПИ 77270.504.1221, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ/**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив*

