



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801.2108.23/10.06.....2024 г.

ДО
Г-ЖА
ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕРМОТЕХНИКА 2021“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 0,516 MWp“ в ПИ 56784.536.1510, ул. „Братя Бъкстон“ №136, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1108/14.05.2024 г. и допълнителна информация за горецитираното инвестиционно предложение с вх. №ОВОС-1108.2/07.06.2024 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентrala с инсталирана мощност 0,516 MWp в ПИ 56784.536.1510, ул. „Братя Бъкстон“ №136, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Фотоволтаичната централа ще бъде изградена върху покриви на сгради с идентификатори 56784.536.1510.1, 56784.536.1510.2, 56784.536.1510.11, 56784.536.1510.17. Предвижда се монтиране на 1395 бр. панели, всеки с мощност 370 kW. Те ще са разположени върху статична носеща конструкция от метални профили. Панелите се свързват помежду си в стрингове посредством специални конектори. Те генерираят постоянно напрежение, което ще бъде преобразувано в променливо с честота 50Hz посредством инвертори 4 бр. x 120 kVA, 2 бр. X 25 kVA, 1 бр. x 20 kVA с обща пълна мощност (AC) на инверторите 510 kVA и обща инсталирана мощност на обекта 516,15 kWp. Предвижда се панелите да бъдат свързани последователно на стрингове. Необходимите напрежения ще се осигуряват от монтираният в БКТП маслен силов трансформатор, а разпределението на електрическата енергия ще се осигурява от уредба ниско напрежение.

Инсталацията ще се изпълни с кабел САВТ, изтеглен в гофирани тръби с UV защита. Таблата ще се монтират до инверторите на фасадата на сградата.

За нуждите на телекомуникационна апаратура за предаване на данни в реално време, паралелно ще бъде изтеглен и оптичен кабел с 24 оптични влакна OPUG с едномодови оптични влакна в съответствие на препоръка ITU – T G.652/G.655.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (EO)**.



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 0,516 MWp“ в ПИ 56784.536.1510, ул. „Братя Бъкстон“ №136, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за подмените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

