



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1076-1/1306/2024 г.

ДО

„МАРИЦАТЕК“ АД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

Г-Н **МИЛАДИНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Ограничаване на максималния дебит на газовете на вентилатора на изход №B6 на 10252.67 Nm³/h, чрез монтиране на шайба с по-голям диаметър и увеличаване височината на вентилационен изход №B6 от 6,80 м на 8,00 м**“ в поземлен имот с идентификатор 56784.504.900 по ККР на гр. Пловдив с адрес гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „В. Левски“, №144 Б

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАДИНОВ,**

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1076/10.05.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда ограничаване на максималния дебит на газовете на вентилатора на изход №B6 на 10252.67 Nm3/h, чрез монтиране на шайба с по-голям диаметър и увеличаване височината на вентилационен изход №B6 от 6,80 м на 8,00 м, в поземлен имот с идентификатор 56784.504.900 по ККР на гр. Пловдив с адрес гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „В. Левски“, №144 Б.

Инсталацията е съществуваща с издадено комплексно разрешително №119/2006г., актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А2-ТГ1/2024г.,

Съгласно представената документация се придвижва ограничаване на дебит на вентилатора чрез замяна на задвижващата го шайба с диаметър  $d=175$  mm с такава, с по-голям диаметър  $d =325$  mm. В резултат на мярката оборотите на вентилатора са намалени от 1030 min<sup>-1</sup> (по паспортни данни) до 554,6 min<sup>-1</sup>, което съответства на 13500 Nm 3/h. Минималната височина на ИУ, при която се постигат ПДК за NOx е 8 m и диаметър 0,5 m. Към момента височината на ИУ е 6,8 m и газовете се извеждат прозоречно. Предвижда се удължаване на газохода с 1.2 m до височина 8 m (до ниво покрив) от ката 0+ и диаметър 0,5 t. Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.**

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени постделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Ограничаване на максималния дебит на газовете на вентилатора на изход №B6 на 10252.67 Nm<sup>3</sup>/h, чрез монтиране на шайба с по-голям диаметър и увеличаване височината на вентилационен изход №B6 от 6,80 м на 8,00 м**“ в поземлен имот с идентификатор 56784.504.900 по ККР на гр. Пловдив с адрес гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „В. Левски“, №144 Б е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някой от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

