



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1135-11.01.07 /2024 г.

ДО
Г-Н **ИЛИЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА "ВИ ФРЕЙТ" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, П.К. 4006, Р-Н ИЗТОЧЕН

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия – 120 kW**“ в УПИ 88.85 – производствени и складови дейности и производство на ел.енергия от ВЕИ-ФЕЦ“ (ПИ 63567.88.85), кв. 88, село Ръжево Конаре, община Калояново, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1135/17.05.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия – 120 kW в УПИ 88.85 – производствени и складови дейности и производство на ел.енергия от ВЕИ-ФЕЦ“ (ПИ 63567.88.85), кв. 88, село Ръжево Конаре, община Калояново, Област Пловдив. Фотоволтаичната централа, предназначена за отдаване произведената електрическа енергия в мрежата на ЕРП ще бъде със следните параметри:

- Максимална DC мощност (инсталирана) – 121,80 kWp;
- Максимална инверторна AC мощност – 120 kW;
- Ниво на напрежение на присъединяване – 230 V/400 V;
- Честота - 50 Hz;
- Фактор на мощността $\cos \varphi = 1$;
- Брой на фазите – 3;

Общата пикова мощност на централата е 121,80 kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде 167,86 MWh/годишно.

Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 210 фотоволтаични панели всеки с единична мощност от 580 Wp, 2 броя инвертори 100 +20 kW, кабелна мрежа и разпределително табло РТфец. Панелите ще са подредени в стрингове, които се присъединяват към инвертори-2 бр.

Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуващ път.

За реализацията на ИП не е необходимо водоснабдяване. За работниците по строителството и поддръжката на централата ще се осигурява бутилирана питейна вода и химическа тоалетна.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на поземления имот.



Имотът попада в границите на Защитена зона от мрежата „Натура 2000“ BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия – 120 kW“ в УПИ 88.85 – производствени и складови дейности и производство на ел.енергия от ВЕИ-ФЕЦ“ (ПИ 63567.88.85), кв. 88, село Ръжево Конаре, община Калояново, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

