



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1468-1/0407 /2024 г.

ДО

Г-н СТОЕНЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД
ГР. СОПОТ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): «**Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) - 236 цех** в УПИ 504.22 – ВМЗ, производствени дейности, местност „Кучур кория“, ПИ с ИД 68080.504.22 по ККР на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1468/28.06.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) - 236 цех в УПИ 504.22 – ВМЗ, производствени дейности, местност „Кучур кория“, ПИ с ИД 68080.504.22 по ККР на гр. Сопот. Предвижда се кабелно захранване на БК 111-236 цех да е готова за работа бетонна комплектна разпределителна уредба.

Мястото на монтаж на БКТП е до северната фасада на 235 цех на 1.0 м от североизточния, което осигурява лесен и препятствен достъп за обслужването му по всяко време на денонощието, без да се засягат съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения. БКТП 236 цех е разделен на два сектора –сектор 1, обслужва нуждите на 236 цех и сектор 2- осигуряващ захранването на бъдещото разширение на 235 цех (втори етап). Сектор 1 включва в себе си помещение разпределителна уредба (РУ) 20KV(с КРУ 20KV вход/изход-2 бр. и два броя КРУ-за трафоохрана), два броя трафокилии с трансформатори 1600KVA 20/0,4 KV. Към всеки трансформатор с мощност 1600KVA има предвидено табло за ниско напрежение (ТНН), разположено в отделно помещение. От ТНН се захранват съответните разпределителни табла и съоръжения в цеха.

Ел. захранването на БКТП 236 цех е предвидено да се реализира двустранно с кабели 20KV, 3 броя (1x240 мм.кв.), които са съществуващи.

Корпусът на БКТП, състоящ се от четири части ще бъде изпълнен от стоманобетонова конструкция - стени с под и покрив, с отвори за обслужване на разпределителните уредби СрН, НН и на трансформаторите, с монтирани метални врати и метални вентилационни решетки – А1 дограма. Ще се използва бетон С25/30, дебелина на стените 6,3 см, под 12 см и покрив - 8 см.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена



със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0002128 „Централен Балкан Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него** процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001493 „Централен Балкан - буфер” и BG0002128 „Централен Балкан Буфер”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: «Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) - 236 цех» в УПИ 504.22 – ВМЗ, производствени дейности, местност „Кучур кория”, ПИ с ИД 68080.504.22 по ККР на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

